YEAR	Ipswich Summer peak load (MW)	Ipswich Growth rate (%)	Rowley Summer peak load (MW)	Rowley Growth rate (%)	Georgetown Summer peak load (MW)	Georgetown Growth rate (%)	Merrimac Summer peak load (MW)	Merrimac Growth rate (%)
2002	22,652		9,590		10,197		5,500	
2003	23,558	4.00%	10,070	5.00%	10,503	3.00%	5,500	
2004	29,384	24.73%	10,828	7.53%	10,872	3.51%	5,600	1.82%
2005	31,030	5.60%	11,559	6.75%	11,242	3.40%	5,700	1.79%
2006	31,346	1.02%	12,290	6.32%	11,612	3.29%	5,900	3.51%
2007	31,672	1.04%	13,018	5.92%	11,982	3.19%	6,000	1.69%
2008	32,003	1.05%	13,744	5.58%	12,351	3.08%	6,200	3.33%
2009	32,345	1.07%	14,475	5.32%	12,721	3.00%	6,250	0.81%
2010	32,696	1.09%	15,210	5.08%	13,091	2.91%	6,300	0.80%
2011	33,061	1.12%	15,407	1.30%	13,460	2.82%	6,350	0.79%
2012	33,461	1.21%	15,611	1.32%	13,830	2.75%	6,400	0.79%
avgerage load growth rate:		4.19%		5.01%		3.09%		1.70%
total growth over 10 years:		146%		161%		132%		116%

Total load growth on 2373 & 2394 over 10 years: 145.92%