

ពង្រាងសំណើគម្រោងទម្រង់ពាក្យសុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 រៀបរៀងដោយបុគ្គលិក

I. សេចក្តីផ្តើម

នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024 លោកស្រីអភិបាលរដ្ឋ Maura Healey បានចុះហត្ថលេខាប្រកាសឱ្យប្រើ "ច្បាប់លើកកម្ពស់បណ្តាញថាមពលស្អាត ជំរុញសមធម៌ និងការការពារអ្នកបង់ថ្លៃប្រើប្រាស់" ¹ ("ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024")។ ការផ្តោតសំខាន់នៃច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 គឺការកែទម្រង់ដំណើរការកំណត់ទីតាំងនិងអនុញ្ញាតសម្រាប់ "ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាត" (ឬ "CEIF") ដើម្បីជួយសម្រេចបាននូវគោលដៅអាកាសធាតុនិងថាមពលស្អាតរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត។ បទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗនៃច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 នឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវល្បឿននិងប្រសិទ្ធភាពនៃការកំណត់ទីតាំង និងការអនុញ្ញាតឱ្យទីតាំង CEIF នៅថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋាន ដោយជាមួយគ្នានោះក៏ធានាឱ្យសហគមន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានឱកាសល្អ សម្រាប់ការចូលរួមនិង ផ្តល់មតិកេលម្តងដំណើរការមុនដាក់ពាក្យសុំ និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ។

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 កំណត់ឡើងវិញនូវតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបឋមភណ្ឌថាមពលថាមពលរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("EFSB" ឬ "ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង") ដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងបឋមភណ្ឌថាមពល និងការអនុញ្ញាតនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត។ ² ជាពិសេស ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 បង្កើតដំណើរការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្មី ³ ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងផ្តល់រាល់ការអនុម័តចាំបាច់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់រដ្ឋជូនដល់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ("LCIEF") ហើយក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួន ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់រដ្ឋ និង/លិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ("LCEIF") ⁴ ។ ពង្រាងសំណើគម្រោងនេះគឺផ្តោតទៅលើសេចក្តីណែនាំរបស់ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ដែលបង្គាប់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សា EFSB បង្កើត "ពាក្យសុំស្តង់ដាររួម" សម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

1 ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239។

2 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបឋមភណ្ឌថាមពល ដែលជាភ្នាក់ងារពិមូនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 1973 ។ ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 1973 ជំពូក 1232។

3 ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 កំណត់និយមន័យ "លិខិតអនុញ្ញាតរួម" ថាជាលិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ទៅឱ្យទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតធំមួយ ដែលរួមបញ្ចូលរាល់លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់ក្រុង ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់រដ្ឋទាំងអស់ដែលទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតធំអាចនឹងត្រូវទទួលបានជាលក្ខណៈបុគ្គល លើកលែងតែលិខិតអនុញ្ញាតរបស់សហព័ន្ធជាកំណត់មួយចំនួនដែលផ្តល់ជូនដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋជាកំណត់មួយចំនួន។ អាស្រ័យលើប្រភេទនៃពាក្យស្នើសុំដែលបានដាក់ជូន លិខិតអនុញ្ញាតរួមដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងទៅឱ្យ SCEIF អាចរួមបញ្ចូលលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋាន/តំបន់។

4 ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69U អនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់សំណើទីតាំង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពលស្អាតខ្នាតតូច (SCT&D) ជ្រើសរើសស្វែងរកលិខិតអនុញ្ញាតរួមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដែលរួមបញ្ចូលលិខិតអនុញ្ញាតចាំបាច់ថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់តំបន់ទាំងអស់។ ផ្នែក 69V អនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់សំណើនៃទីតាំងរោងចក្រផលិតថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ("SCEG") និងទីតាំងផ្ទុកថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ("SCES") ជ្រើសរើសស្វែងរកលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់រដ្ឋពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដែលរួមបញ្ចូលការអនុញ្ញាត ចាំបាច់ថ្នាក់រដ្ឋទាំងអស់។ ផ្នែក 69W អនុញ្ញាតឱ្យទីក្រុងជ្រើសរើសបញ្ជូនសំណើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទីតាំង SCEIF ទៅកាន់អភិបាល EFSB សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យ "សាជាថ្មី" ដោយអភិបាល EFSB ត្រូវពិនិត្យលើសំណើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានលើកដំបូងដែលបានដាក់ជូន មន្ត្រីផ្នែកលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់មូលដ្ឋាន។

CEIF ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងពិនិត្យ និងអនុញ្ញាតក្រោមសិទ្ធិអំណាចដែលបានកែសម្រួលរបស់ខ្លួន។ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងអភិវឌ្ឍ និងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំ ដើម្បីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026។ ពាក្យសុំស្តង់ដាររួមនេះនឹងបម្រើឱ្យគោលដៅដូចខាងក្រោម៖ ធានាថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវលក្ខន្តិករបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតពាក្យសុំស្តង់ដារមួយ។ ធានាថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចពេញលេញរបស់ខ្លួន និងបំពេញតាមកាលកំណត់ច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយ។ ធានាថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានតាមលក្ខន្តិករបស់ខ្លួន (នៅក្នុងផ្នែក 69H) និងផ្តល់ភស្តុតាងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ពង្រាងសំណើគម្រោងរបស់បុគ្គលិកនេះមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងអាចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំរបស់ខ្លួន។ គោលបំណងនៃពង្រាងសំណើគម្រោងនោះគឺស្នើសុំមតិចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ មុនពេលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាប់ផ្តើមដំណើរការអភិវឌ្ឍលិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។ ពង្រាងសំណើគម្រោងនេះបង្ហាញពីបរិការណ៍ច្បាប់និងលក្ខន្តិកសម្រាប់ការបង្កើតពាក្យស្នើសុំ ជម្រើសនិងការពិចារណា និងសំណួរសម្រាប់មតិចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយជូនដំណឹងដល់ដំណើរការនេះ។

II. បរិការណ៍សម្រាប់ពង្រាងសំណើគម្រោង

A. ការអនុវត្តច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បង្កើត "ពាក្យសុំស្តង់ដារ" មួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ LCEIF ដាក់សំណើទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង (ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T(b)(ii)) ។^{5,6} នាយកដ្ឋានធនធានថាមពលរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("DOER") មានទំនួលខុសត្រូវស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ការបង្កើត "ពាក្យសុំស្តង់ដារ" សម្រាប់ SCEIF ទោះបីជាគ្មានទីរបស់នាយកដ្ឋាន DOER មិនរួមបញ្ចូលការវិនិច្ឆ័យលើពាក្យសុំនេះក៏ដោយ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 25A ផ្នែក 21(d)). ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ក៏ពិពណ៌នាផងដែរអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពាក្យសុំដូចខាងក្រោមសម្រាប់ពាក្យសុំរបស់ LCEIF និង SCEIF ៖

ពាក្យសុំរបស់ទីតាំងបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ("LCT&D") ត្រូវរួមបញ្ចូល៖

(i) ការពិពណ៌នាអំពីទីតាំងកន្លែង LCT&D និងតំបន់ជុំវិញ។

(ii) ការវិភាគអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ទីតាំង LCT&D ផ្នែកខាងក្នុងឬខាងក្រៅ ឬទាំងផ្នែកក្នុងនិងខាងក្រៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត រួមទាំងការពិពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ថាមពលផងដែរ។

⁵ ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 74 នាយកដ្ឋាន DOER ចាំបាច់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋាននានាដើម្បីអនុវត្តការចេញលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋាន រួមទាំង "ពាក្យសុំស្តង់ដារ" សម្រាប់ SCEIF ផងដែរ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 25A ផ្នែក 21(d). ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងពាក្យសុំនីមួយៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB និងនាយកដ្ឋាន DOER នោះទេ។ ដោយសារតែ SCEIF អាចបញ្ជូនគម្រោងទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដើម្បីពិនិត្យអនុលោមតាមមធ្យោបាយស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗ ដូច្នេះភាពខុសគ្នាណាមួយរវាងពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB និងនាយកដ្ឋាន DOER អាចរារាំងដល់ការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ទៅលើគម្រោងរបស់ SCEIF ។ ដូច្នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB និងនាយកដ្ឋាន DOER នឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើពាក្យសុំនិងគម្រោងរបស់ SCEIF ។

⁶ លក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបង្កើតពាក្យសុំស្តង់ដារមួយ អនុវត្តចំពោះទីតាំង LCEIF និងមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងចាស់ៗអនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J និង 69J^{1/4} នោះទេ។

(iii) ការពិពណ៌នាអំពីជម្រើសជំនួសទីតាំង LCT&D រួមទាំងការកំណត់ទីតាំងនិងគម្រោងជំនួស ដើម្បីជៀសវាង ឬកាត់បន្ថយ ឬបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់មិនអាចជៀសវាង ឬកាត់បន្ថយបាន។

(iv) ការពិពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ LCT&D រួមទាំងបន្ទុកបរិស្ថាន (ដូចជាការកើនឡើងនៃសំឡេងរំខាន ឬការយកដីមេឃើញ) និងអត្ថប្រយោជន៍ (ដូចជា "ផ្លូវធ្វើដំណើរកម្សាន្តដែលប្រើប្រាស់រួមគ្នា ឬការចូលទៅកាន់ទីតាំងធម្មជាតិ")។

(v) ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា អ្នកដាក់ពាក្យសុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការពិគ្រោះយោបល់ មន្ត្រីដាក់ពាក្យសុំ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវការចូលរួមសហគមន៍ទាំងអស់ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលកំណត់ទីតាំង ហើយបើមិនដូច្នោះទេ ត្រូវមានការបង្ហាញអំពីហេតុផលសមស្របសម្រាប់ ការលះបង់ចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនអាចបំពេញបាន។ និង

(vi) ការវិភាគលើផលប៉ះពាល់ជារួម

ច្បាប់លក្ខន្តិកស្នា 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 74

ពាក្យសុំរបស់ទីតាំងរោងចក្រ ផលិតថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ("LCEG") ឬពាក្យសុំរបស់ទីតាំង ប្រព័ន្ធស្នាក់ថាមពលស្អាតធំ ("LCES") តម្រូវឱ្យមានដើម្បីរួមបញ្ចូលរាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវខាងលើទាំង អស់សម្រាប់ LCT&D លើកលែងតែ ចំណុចផ្នែក 69T(c)(ii) (មិនមានបង្ហាញពី "តម្រូវការ" ចាំបាច់); និងសម្រាប់ចំណុច ផ្នែក 69T(c)(iii) (មិនមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការពិពណ៌នាអំពីជម្រើស គម្រោងជំនួស)។⁷ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T(ii), (iii). ទោះបីជាទីតាំង LCEG មិនតម្រូវឱ្យបង្ហាញ ពីតម្រូវការគម្រោងក៏ដោយ ក៏ពាក្យសុំរបស់ទីតាំង LCEG និង LCES ត្រូវបានតម្រូវឱ្យរួមបញ្ចូល "ការ ពិពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ថាមពល" នៃគម្រោងនោះដែរ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T (d)(i).

ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ប្រសិនបើម្ចាស់សំណើទីតាំង SCEIF ជ្រើស រើសស្វែងលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់រដ្ឋ និង/ឬ លិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានពីក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំង នោះ ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងនឹងតម្រូវឱ្យពួកគេបំពេញពាក្យសុំស្តង់ដារមួយ។ មើលច្បាប់លក្ខន្តិកស្នា 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 74 នៅក្នុងករណីទាំងនេះ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ណែនាំឱ្យ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងប្រើប្រាស់ពាក្យសុំដូចគ្នាតែមួយ ដូចជាកំណត់សម្រាប់ទម្រង់បែប បទ ត្រូវគ្នារបស់ទីតាំង LCEIF។ លើសពីនេះ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 អនុញ្ញាតឱ្យទីក្រុង បញ្ជូនពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB សម្រាប់ ការវិនិច្ឆ័យ សាជាថ្មីពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដែលនឹងផ្អែកលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់ មូលដ្ឋានដូចគ្នាដែល បានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69W(a).

ការលើកលែងការកំណត់តំបន់ ផ្នែក 37 និង 91 នៃច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចលើកលែងការកំណត់តំបន់របស់នាយកដ្ឋានសេវាសាធារណៈ ("DPU") ទៅកាន់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 3 និងច្បាប់លក្ខន្តិកស្នា 1956 ជំពូក 665 ផ្នែក 6 (សម្រាប់ការកំណត់តំបន់ទីក្រុង Boston)។ ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចលើកលែងការកំណត់តំបន់ជំពូកទី 40A បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025, ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចលើកលែងការកំណត់ទីតាំង តំបន់នៅទីក្រុង Boston នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026។ ច្បាប់លក្ខន្តិកស្នា 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 37, 91, 139 សិទ្ធិអំណាចលើកលែងការកំណត់តំបន់នេះអាចអនុវត្តបានចំពោះគម្រោងថាមពលដែលបំពេញ តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្កើតឡើង ហើយអាចត្រូវបានស្វែងរកដោយខ្លួនឯង ឬដោយភ្ជាប់ ជាមួយសិទ្ធិអំណាចលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ផ្សេងទៀត។ ជាទូទៅ វិសាលភាព នៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ការលើកលែងការកំណត់តំបន់គឺមាន លក្ខណៈទូលំទូលាយ ហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការអនុម័តរបស់ខ្លួនក្នុងការសាងសង់។ សំណើសុំ

⁷ ពាក្យសុំរបស់ទីតាំង LCEG/LCES តម្រូវឱ្យមានការពិពណ៌នាអំពីដំណើរការជ្រើសរើស ទីតាំងគម្រោង និងការវិភាគជម្រើស ជំនួសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំង គម្រោងដែលបានស្នើឡើង ដើម្បីជៀសវាង កាត់បន្ថយ និងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T (d)(iii).

លើកលែងការកំណត់តំបន់កំណត់ទីតាំងដែលបានត្រូវបានក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងការអនុញ្ញាតរួម ដែល អាចតម្រូវឱ្យមានសំណើដាក់ជូនព័ត៌មានបន្ថែមជាមួយនឹងពាក្យសុំ។

B. លក្ខណៈសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃពាក្យសុំ

ពាក្យសុំចាំបាច់ត្រូវកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវព័ត៌មានដែលត្រូវការដើម្បីឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យ សុំ ដឹងពីអ្វីដែលរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវការសម្រេចពេញលេញ។ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសម្រេចថាគេពាក្យសុំរបស់ទីតាំង CEIF ត្រូវតែមានលក្ខណៈ ពេញលេញក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទទួលពាក្យសុំ។ ប្រសិនបើចាត់ទុកថាពាក្យសុំ មិនពេញលេញ អ្នកដាក់ពាក្យសុំមានពេល 30 ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះចន្លោះណាមួយដែល កំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មុនពេលពាក្យសុំនោះត្រូវបានបដិសេធ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាច ផ្តល់ការពន្យារពេលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះចន្លោះ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចបង្ហាញពីស្ថានភាព ដែលសមនឹងទទួលបានការអនុគ្រោះ (ច្បាប់ LCEIF ផ្នែក 69T(f), ច្បាប់ SCT&D ផ្នែក 69U(b), ច្បាប់ SCEG & SCES ផ្នែក 69V(b))។ ក្របខណ្ឌពេលវេលាកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ បម្រែបម្រួលអាកាស ធាតុឆ្នាំ 2024 សម្រាប់សេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចាប់ផ្តើម នៅពេលដែលពាក្យសុំត្រូវបានកំណត់ថាពេញលេញ។

ដើម្បីពង្រីកការកំណត់ទីតាំងនិងការអនុញ្ញាត គោលដៅសំខាន់មួយនៃច្បាប់បម្រែបម្រួល អាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 នោះនឹងមិនសម្រេចបានឡើយ ប្រសិនបើម្ចាស់សំណើមិនប្រាកដប្រជាអំពីអ្វីដែល រំពឹងទុកនៅក្នុងពាក្យសុំ ហើយសកម្មភាពកែតម្រូវគឺចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីទទួលបានការសម្រេចចិត្ត ពេញលេញ (សមមើលផ្នែក III(F) ខាងក្រោម)។ ការពិពណ៌នារបស់ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 អំពី “ពាក្យសុំស្តង់ដារ” ហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការបង្កើតពាក្យសុំដែលមានលក្ខណៈជា ទម្រង់បែបបទ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារភាពស្មុគស្មាញ និងកត្តាជាក់លាក់ដែលជាធម្មតា ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ទីតាំងនិងអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីតាំងរោងចក្រជាមួយ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ពាក្យសុំមានលក្ខណៈជាទម្រង់បែបបទគឺជារឿងមិនមែនជាធម្មតាទូទៅនោះទេក្នុងចំណោម អង្គភាពកំណត់ទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បានធ្វើការស្ទង់មតិ។ ផ្ទុយទៅវិញ រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានមុខងារ “ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរួម” ប្រហាក់ប្រហែលនេះ អាចនឹង ប្រើទម្រង់ឯកសារទូទៅបន្ថែមទៀត ដែលជាធម្មតាមូលដ្ឋានលើការផ្សព្វផ្សាយដូចខាងក្រោម៖

- ប្រធានបទដែលបានកំណត់ នាមរណ៍ស្តង់ដារ លំដាប់រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រធានបទដែលចាំបាច់ និងឯកសារគាំទ្រ និងសេចក្តីណែនាំអំពីការដាក់ឯកសារលម្អិត។
- ស្តង់ដារនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវការដែលអាចអនុវត្តបាន បញ្ជាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា/ទំហំរបស់ ទីតាំងគ្រឹះស្ថាន។
- ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងចាំបាច់ សេចក្តីសង្ខេប និងសេចក្តីអធិប្បាយដែលពន្យល់អំពី ខ្លឹមសារនៃពាក្យសុំជាភាសាសាមញ្ញដែលអាចយល់បានដោយងាយពីសំណាក់សាធារណជនទូទៅ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមិនធ្លាប់ដឹងអំពីខ្លឹមសារពាក្យសុំនេះ។ និង
- ឯកសារគាំទ្រចាំបាច់។

C. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារអនុញ្ញាតផ្ទាក់រដ្ឋនិងផ្ទាក់មូលដ្ឋាននៅលើពាក្យសុំរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB

សមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងធានា ទស្សនៈចម្រុះនានាត្រូវបានពិចារណានៅ ក្នុងការពិភាក្សាលម្អិត និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ សមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំណត់ទីតាំងក្រោមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល "EFSB 1.0" (ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងមុនពេលការកែប្រែនៅ ក្នុងច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024) រួមមានសមាជិកមកពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋចំនួនប្រាំ ឬកម្រិតទាបជាង សមាជិកសាធារណៈចំនួនបីរូប។ សមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនៅក្រោមក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល "EFSB 2.0" (ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងដែលបានកែប្រែចេញមកពីច្បាប់បម្រែបម្រួល អាកាសធាតុឆ្នាំ 2024) រួមមានសមាជិកមកពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋចំនួនប្រាំពីរ ឬកម្រិតទាបជាងសមាជិកសាធារណៈ ចំនួនបួនរូប។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69H សមាជិកសាធារណៈថ្មីពីររូបដែលត្រូវបានដាក់ បន្ថែមទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សា EFSB 2.0 ដែលជាតំណាងនៃសមាគម

ទីក្រុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("MMA") និងសមាគមទីភ្នាក់ងារផែនការតំបន់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("MARPA") នាយកដ្ឋាន:ជំនាញនិងទស្សនវិស័យលើការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់ក្រុងនិងថ្នាក់តំបន់ ជូនដល់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។⁸

បន្ថែមពីលើទស្សនវិស័យចម្រុះដែលបានបញ្ចាំងនៅក្នុងសមាជិកភាពភ្នាក់ងារចម្រុះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកសាធារណៈរបស់ខ្លួន បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធ្វើការសហការជាមួយភ្នាក់ងារជាច្រើនទៀត។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង និងនាយកដ្ឋាន DPU មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាប់គ្នាជាមួយបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរដ្ឋបាលទៅកាន់នាយកដ្ឋាន DPU ក្នុងឆ្នាំ 1992 ហើយត្រូវបានបង្កើតទៅជា "ផ្នែកកំណត់ទីតាំងរបស់នាយកដ្ឋាន DPU"។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ក៏ធ្វើការដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយការិយាល័យច្បាប់គោលនយោបាយបរិស្ថានរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("MEPA") ដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទបរិស្ថានស្រដៀងគ្នា និងគម្រោងថាមពលដូចគ្នានេះជាច្រើនទៀត។⁹ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងក៏សហការនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតផងដែរ តាមការចាំបាច់។

ក្នុងការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវជាពិសេសឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនាយកដ្ឋាន DPU ការិយាល័យ MEPA នាយកដ្ឋាន DOER នាយកដ្ឋានការពារបរិស្ថានរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("MassDEP") នាយកដ្ឋាននេសាទនិងល្បែងកម្សាន្ត (DFG) និង នាយកដ្ឋានអភិរក្សនិងការកម្សាន្តនាយកដ្ឋានធនធានកសិកម្មរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("MDAR") នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ("MassDOT") ការិយាល័យប្រតិបត្តិសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈ ("EOPSS") និងភ្នាក់ងារ អាជ្ញាធរនិងនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលការអនុម័ត សេចក្តីបង្គាប់កំណត់ លក្ខខណ្ឌ លិខិតអនុញ្ញាតអាជ្ញាប័ណ្ណ វិញ្ញាបនបត្រ ឬការអនុញ្ញាតជាទម្រង់ណាមួយគឺត្រូវបានទាមទារមុនពេលប្តូរសម្រាប់ការសាងសង់ SCEIF ឬ LCEIF ឬប្រភេទកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានយុត្តាធិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។ ច្បាប់លក្ខន្តិក្តាឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 132

D. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការអនុវត្តពាក្យសុំក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងដែលមានស្រាប់

លក្ខខណ្ឌតម្រូវការដាក់ពាក្យសុំទូទៅសម្រាប់ព្យួរស្នើសុំរបស់ទីតាំងថាមពលក្នុងដែនយុត្តាធិការបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការសាងសង់ ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J និង 69J^{1/4}។¹⁰ ម្ចាស់សំណើគម្រោងដែលស្វែងរកការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសម្រាប់

⁸ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ក៏បង្កើតសមាជិកសាធារណៈថ្មីមួយទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង "មានបទពិសោធន៍ក្នុងបញ្ហាយុត្តិធម៌បរិស្ថាន ឬអធិបតេយ្យភាពជនជាតិដើមភាគតិច"។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69H

⁹ ច្បាប់លក្ខន្តិក្តាឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 62 ចែងថា ទាំងក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំង ឬម្ចាស់សំណើគម្រោង គឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ការិយាល័យ MEPA (អនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 30 ផ្នែក 61 ដល់ 62L) សម្រាប់គម្រោងទីតាំង CEIF ។ ទោះយ៉ាងណា ច្បាប់លក្ខន្តិក្តាឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 74 ចែងបញ្ជាក់អំពីតួនាទីសម្រាប់ការិយាល័យ MEPA ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់មុនដាក់ពាក្យសុំដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំរបស់ទីតាំង LCEIF និង SCEIF ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164, ផ្នែក 69T(b), 69U(b), 69V(b)។

¹⁰ ព្យួរស្នើសុំសាងសង់ទីតាំងមួយត្រូវរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោមជាទម្រង់និងសេចក្តីលម្អិតដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានកំណត់ទៅតាមដំណាក់កាល៖ (1) ការពិពណ៌នាអំពី ទីកន្លែងទីតាំង និងតំបន់ជុំវិញ (2) ការវិភាគអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ទីតាំងនៅខាងក្នុងឬខាងក្រៅឬទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (3) ការពិពណ៌នាអំពីជម្រើសជំនួសទីតាំងនោះដូចជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៃការបញ្ជូនឬរក្សាទុកថាមពល កន្លែងទីតាំងផ្សេងទៀតប្រភពថាមពលអគ្គិសនីឬឧស្ម័ន ឬការកាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌតម្រូវតាមរយៈការគ្រប់គ្រងបន្ទុក និង (4) ការពិពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃទីតាំងគ្រឹះស្ថាន។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J^{1/4}។

ទីតាំងក្នុងដែនយុត្តាធិការ បានរៀបចំនិងបញ្ជូនសម្ភារៈឯកសារជាច្រើនប្រភេទទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សា កំណត់ទីតាំងនៅក្នុងការដាក់ឯកសារលើកដំបូងរបស់ពួកគេ ដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើករណីពិសេសៗ នៅក្នុងការដោះស្រាយប្រភេទប្រធានបទជាច្រើនដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់លក្ខន្តិកៈ។ ការដាក់ ឯកសារដំបូងរួមមាន “ព្យាបាលស្តីសុំ” ដែលចែងនូវសេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង បទប្បញ្ញត្តិ ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ ទីតាំងទៅ លើគម្រោងដែលបានស្នើឡើង ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃភស្តុតាងសំខាន់ៗដែលផ្តល់ជូនក្នុងការគាំទ្រគម្រោង ដែលបានស្នើឡើង និងមូលដ្ឋាននៃអនុសាសន៍របស់អ្នកស្នើសុំសម្រាប់ការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលកំណត់ទីតាំងទៅលើគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។

ការបំពេញបន្ថែមលើព្យាបាលស្តីសុំគឺជាការចងក្រងព័ត៌មាននិងការវិភាគមួយ ឬច្រើន (ហៅថា “ការ វិភាគគម្រោង”) ដែលផ្តល់ទាំងទិដ្ឋភាពទូទៅជាមួយ និងទិន្នន័យនិងព័ត៌មានលម្អិតដែលតម្រូវចាំបាច់ តាមច្បាប់ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំង និងប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលកើត មានតាមពេលវេលា ដែលជាបញ្ហាករណីជាប់មានពិសេស។¹¹ ឯកសារបន្ថែមដែលរួមបញ្ចូលជាមួយ ការវិភាគ គម្រោង អាចផ្តល់នូវទិន្នន័យគាំទ្រដូចជាផែនទីលម្អិត ការសិក្សាបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រ លើប្រធានបទផ្សេងៗ ការបង្ហាញគម្រោងនិងព័ត៌មានផលប៉ះពាល់ជាប្រភេទផ្សេងៗ, ទិន្នន័យ ហិរញ្ញវត្ថុ, សេចក្តីសង្ខេបការប្រជុំរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងភ្នាក់ងារអនុញ្ញាត, បទប្បញ្ញត្តិកំណត់តំបន់, និងសម្ភារៈ ឯកសារផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្នើសុំអាចផ្តល់ជូនដើម្បីផ្តល់ដំណឹងអំពីដំណើរការពិនិត្យ។

ក្រោមសិទ្ធិអំណាចជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់ បរិស្ថាននិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ (ហៅថា “វិញ្ញាបនបត្រ”) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យចេញសមាសភាពរួមនៃលិខិតអនុញ្ញាតនិងការយល់ព្រមថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលតម្រូវឱ្យ មានដើម្បីសាងសង់ និងដំណើរការគម្រោង ដែលសមាសភាគរួមនោះមានមុខងារស្នើនិងលិខិត អនុញ្ញាតរួមដែលទើបបង្កើតថ្មី។¹² ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនដូចជាលិខិតអនុញ្ញាតដែលបាន បង្កើតថ្មីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 នោះទេ ការចេញវិញ្ញាបនបត្រមួយគឺតម្រូវឱ្យមាន សេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលផ្តល់ “ការយល់ព្រមក្នុងការសាងសង់”។ លិខិត បទដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង តម្រូវឱ្យពាក្យសុំរួមបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួនដូចខាង ក្រោម៖ (1) ការព្យាករណ៍រយៈពេលវែងដែលចងក្រងឯកសារតម្រូវការសម្រាប់ទីតាំងគ្រឹះស្ថាន (2) ផែនទីផ្សេងៗ (3) ផែនការទីតាំងគ្រឹះស្ថាន (4) រូបថតទីតាំងនិងការបង្ហាញទីតាំងគ្រឹះស្ថាន (5) បញ្ជី ពេញលេញនៃអាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាត និងការអនុម័តតាមច្បាប់ផ្សេងទៀត ទាំងអស់ដែលត្រូវការ ចាំបាច់ និងដែលបានទទួល (6) ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំចាត់ទុកថាពាក់ព័ន្ធ។ ជំពូក 980 នៃក្រមបញ្ញត្តិរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (CMR) លេខ 6.03(3)។¹³

11 ប្រធានបទនៃការវិភាគគម្រោងជាធម្មតារួមមាន៖ (1) ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង (2) តម្រូវការ គម្រោង (3) គម្រោងជំនួស (4) ការជ្រើសរើសផ្លូវ/ទីតាំង (5) វិធីសាស្ត្រសាងសង់ (6) ផលប៉ះ ពាល់នៃគម្រោង (7) ថ្លៃចំណាយ (8) ការវិភាគលើបរិស្ថាន និងភាពអាចទុកចិត្តបាននៃផ្លូវ /ទីតាំងដែលបានស្នើឡើង និងផ្លូវ/ទីតាំងជំនួស និង (9) ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនិងគោល នយោបាយជាមពល និងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត។

12 ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងរក្សាសិទ្ធិចេញវិញ្ញាបនបត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងដែល មិនមែនជា ទីតាំង CEIF (ឧ. ទីកន្លែងបំពង់បង្ហូរនិងស្តុកខ្សែស្នួរ ទីកន្លែងបង្កើតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ។ល។) ក្រោម ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ សម្រាប់ទីតាំង CEIF លិខិតអនុញ្ញាតរួមនៃ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 មានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តជំនួសវិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ដែលជាមធ្យោបាយមួយនៃការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរួមចាំបាច់ថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងអស់សម្រាប់ទីតាំង CEIF ។

13 សមាសធាតុពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្រម CMR ជំពូក 980 ផ្នែក 6.03(3) (ដូចជាការព្យាករណ៍រយៈពេលវែងជាដើម) លែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ទៀតហើយ ដូច្នេះហើយ អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនចាំបាច់ត្រូវមាននោះទេ។

ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 សម្រាប់ការបង្កើត
“ពាក្យសុំស្តង់ដាររួម” សម្រាប់ឯកសារតម្កល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នាពេលអនាគត
គួរតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះចន្លោះនៃវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បច្ចុប្បន្នដូចខាងក្រោម៖

- ឯកសារតម្កល់មិនមែនសទ្ធិតែងអនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធនិងអង្គការលេខដូចគ្នាទេ ដែលធ្វើឱ្យមានការពិបាក មិនអាចឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនិងភាគីផ្សេងទៀតមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសម្ភារៈឯកសារនោះបានដោយងាយឡើយ។ អវត្តមាននៃទម្រង់ស្តង់ដារណាមួយអាចធ្វើឱ្យមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតពិពណ៌នាជាមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង។
- ឯកសារតម្កល់មិនបន្តផ្តល់នូវឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ ដែលជាញឹកញយនាំឱ្យមានការសាក សួរជាប្រចាំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ព័ត៌មានដែលអាចនឹងពន្យារពេលដំណើរការ។
- វិធីសាស្ត្រដែលប្រើដោយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីវិភាគផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ ខ្វះប្រភពទិន្នន័យស្របគ្នា វិធីសាស្ត្រគណនា គំរូ និងការសន្មត។
- ការរំពឹងទុកព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងផ្នែកលើកំរិតមុនមក ដែលមិនបានចែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងលិខិតបទដ្ឋានឬការណែនាំនោះទេ ប្រហែលជាមិនត្រូវបានអ្នកដាក់ពាក្យសុំគោរពតាមឡើយ។ និង
- ភាពខ្វះចន្លោះនៃព័ត៌មានដែលអាចជៀសវាងបានតាមរយៈវិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធបន្ថែមទៀតអាចពន្យារពេលដំណើរការដោយសារមានការសាកសួរបន្ថែមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង។

III. ពង្រាងសំណើគម្រោងតាមរយៈពាក្យសុំ

A. ប្រភេទពាក្យសុំ៖ គំរូរួមជៀបនឹងគំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់

ពាក្យសុំសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ត្រូវតែដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌតម្រូវព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ភ្នាក់ងារអនុញ្ញាតថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់រដ្ឋ សមីសហគមន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។¹⁴ ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ពាក្យសុំរបស់ទីតាំង CEIF ត្រូវតែមានព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នាក់ងារអនុញ្ញាតថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់រដ្ឋនីមួយៗដែលជាធម្មតាមានយុត្តាធិការ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលក្ខខណ្ឌលិខិតអនុញ្ញាតដែលបានណែនាំ និងមតិយោបល់ផ្សេងទៀតទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។ ដើម្បី បំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់របស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ក៏តម្រូវឱ្យមានប្រភេទព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលមិនមែនសទ្ធិតែស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃកម្មវិធីផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតនោះទេ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 នឹងស្របគ្នានឹងការពង្រីកសិទ្ធិអំណាចត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំង ដែលមានន័យថាឯកសារតម្កល់របស់ក្រុមប្រឹក្សា EFSB នឹងមានលក្ខណៈលម្អិតជាងអ្វីដែលបានឃើញនាពេលកន្លងមក។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បានពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់រដ្ឋផ្សេងៗជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់ការកំណត់ទីតាំងនិងអនុញ្ញាតស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ទីតាំងថាមពល (ឧ. Michigan, New Hampshire, New York, Oregon, Rhode Island)។ ជាទូទៅ

¹⁴ ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងកត់សម្គាល់ថា ច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 មិនបានលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតសំខាន់ៗដែលមានស្រាប់ទេ ឧទាហរណ៍ ជំពូកទី 91 ជាដើម។ ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវតែនៅតែគោរពតាមច្បាប់ទាំងនេះ។ ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងក៏នឹងកំណត់ថាតើគម្រោងទាំងមូលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ច្បាប់លក្ខន្តិករបស់ខ្លួននៅក្នុងច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69H ដែរឬអត់។

អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធពាក្យសុំរបស់ទីតាំងថាមពលដើម្បី
ស្វែងរកព័ត៌មានដែលចាំបាច់៖ (1) វិធីសាស្ត្រ "ការប្រមូលផ្តុំពាក្យសុំដែលមានស្រាប់", និង (2) វិធីសាស្ត្រ
" ពាក្យសុំផ្អែកតាមគោលបំណង" ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាខាងក្រោមថាជាជម្រើសដែលអាចមាន ដែល
បំពេញតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ។

1. ការប្រមូលផ្តុំពាក្យសុំដែលមានស្រាប់ ("គំរូម")

អនុលោមតាមគំរូម ពាក្យសុំរបស់ទីតាំង CEIF នឹងមានពីរផ្នែក៖ (1) "ផ្នែកវិសាលភាពទូលំ
ទូលាយ" ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រភេទព័ត៌មានជា ធម្មតានៅក្នុងការដាក់ស្នើរបស់ការិយាល័យ MEPA
និងឯកសារតម្កល់ដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។ និង (2) ផ្នែក "លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទៀត
ទាំងអស់" រួមទាំងពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាត និងឯកសារតម្កល់ដែល ភ្នាក់ងាររដ្ឋ តំបន់ និងមូលដ្ឋានតម្រូវ
ឱ្យមាន ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB មិនចេញលិខិតអនុញ្ញាតនោះទេ។ ការកែលម្អ
ជាក់លាក់នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក្យសុំរួមទាំងពីរផ្នែក ដូចជាការលុបបំបាត់
ព័ត៌មានឥតបានការ និងការដោះស្រាយបញ្ហាបទប្បញ្ញត្តិដែលផ្ទុយគ្នា វិធីសាស្ត្រ និងស្តង់ដារដែលអាច
មានក្នុងចំណោមកម្មវិធីលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍អំពី
គំរូមមានដូចជាដំណើរការចេញវិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដែលមានស្រាប់
អាជ្ញាប័ណ្ណរួមដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងថាមពលរដ្ឋ Rhode Island និងវិញ្ញាបនបត្រ
របស់គណៈកម្មាធិការ វាយតម្លៃទីតាំងរដ្ឋ New Hampshire ។

(a.) ផ្នែកវិសាលភាពទូលំទូលាយ នឹងគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទដែលបានរួមបញ្ចូលចាស់ៗ
ក្នុងពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB (ឧ. ការពិពណ៌នាគម្រោង តម្រូវការ វិធីសាស្ត្រគម្រោង
ការជ្រើសរើសទីតាំង ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ថ្លៃចំណាយ) ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីពីច្បាប់បម្រែបម្រួល
អាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 (ឧ. ការវិភាគផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ និងការវិភាគភាពសមស្របរបស់ទីតាំង)។
បទប្បញ្ញត្តិនិងឯកសារណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ថ្មីនឹងផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់ និងសេចក្តី
ណែនាំកាន់តែច្រើនលើទម្រង់បែបបទនិង ខ្លឹមសារចាំបាច់នៃផ្នែកវិសាលភាពទូលំទូលាយ ដើម្បី សម្រេច
បាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំង បំពេញតាមស្តង់ដារលិខិតបទដ្ឋាននិងការរំពឹងទុក និង
អនុញ្ញាតឱ្យការសម្រេចពេញលេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការណែនាំនិងមិនមានភាពតឹងរឹង ឬ "មានកំណត់" ខ្លាំងពេកនោះទេ ដើម្បីឱ្យ
អ្នកដាក់ពាក្យសុំមានភាពបត់បែនក្នុងការប្រគល់ជូនសម្ភារៈឯកសារដើម្បីគាំទ្រដល់សំណើរបស់ខ្លួន។

(b.) នៅក្នុងផ្នែក "លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទៀតទាំងអស់" អ្នកដាក់ពាក្យសុំចាំបាច់ត្រូវស្វែងរក
លិខិតអនុញ្ញាត ការអនុម័ត និងការអនុញ្ញាតទាំងអស់ដែលភ្នាក់ងារថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់
រដ្ឋតម្រូវឱ្យមានដែលអាចនឹងមានយុត្តាធិការសម្រាប់គម្រោងនោះ ក្នុងករណីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB
មិនមានសិទ្ធិចេញលិខិតអនុញ្ញាតដែលចាំបាច់ក្នុងការសាងសង់ និងដំណើរការគម្រោងមួយ។ អ្នក
ដាក់ពាក្យសុំនឹងចងក្រងជាប្រព័ន្ធ និងបញ្ជូនព័ត៌មាន ការអធិប្បាយ ទិន្នន័យ ផែនទី និងលក្ខណៈ
បច្ចេកទេស និងទម្រង់ពាក្យសុំដែលចាំបាច់សម្រាប់ភ្នាក់ងារចេញលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់
និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ លិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងណែនាំឱ្យ
អ្នកដាក់ពាក្យសុំផ្តល់នូវកញ្ចប់ពាក្យសុំពេញលេញសម្រាប់លិខិតអនុញ្ញាតនីមួយៗជាទម្រង់ដែល
អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យតម្រូវឱ្យមានជាធម្មតា។ ការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងលើកទឹក ចិត្ត
អ្នកដាក់ពាក្យសុំឱ្យផ្សេងថ្នាក់មើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវព័ត៌មានឥតបានការនៅក្នុងពាក្យសុំនិងស្នើ
ដំណោះស្រាយដែលបានស្នើលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលផ្ទុយគ្នាក្នុងចំណោមពាក្យសុំការអនុញ្ញាតផ្សេងៗ
រួមទាំងភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិកំណត់តំបន់។

2. ពាក្យសុំស្តង់ដារថ្មី ("គំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់")

ផ្អែកតាម "គំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់" ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB
នឹងបង្កើតពាក្យសុំស្តង់ដារមួយដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ភ្នាក់ងារថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់
តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងកម្មវិធីនានាដែលអាចនឹងមានយុត្តាធិការក្នុងការកំណត់ទីតាំងនិង
អនុញ្ញាត លើគម្រោងរបស់ទីតាំង CEIF ។¹⁵ គោលដៅនៃគំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់

15 សេចក្តីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានទីតាំងបញ្ជូនថាមពលសំខាន់ៗដែលទើបនឹងស្នើឡើង
ដោយការិយាល័យកំណត់ថាមពលកើតឡើងវិញ និងការបញ្ជូនចរន្ត អគ្គិសនីរបស់ទីក្រុង

គឺដើម្បីផ្តល់នូវបណ្តុំលក្ខខណ្ឌតម្រូវដាក់ពាក្យសុំតែមួយ រួមបញ្ចូលគ្នា និងទូលំទូលាយសម្រាប់ពាក្យ សុំ របស់ទីតាំង CEIF ដោយអនុលោមតាមលិខិតបទដ្ឋាន និងការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ដោយពុំចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតនីមួយៗដែលបានកំណត់ផ្សេងទៀតនោះទេ (ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងគំរូ)។ គំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ ក៏នឹងរួម បញ្ចូល ព័ត៌មានវិសាលភាពទូលំទូលាយដែលបានពិពណ៌នាខាងលើផងដែរ។

3. ការពិចារណាក្នុងជម្រើសគំរូពាក្យសុំ

ជម្រើសនៃគំរូពាក្យសុំគឺជាសំណួរជាមូលដ្ឋានមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងត្រូវប្រឈម មុខនោះស្រាយសម្រាប់ដំណើរការបង្កើតវិធានដើម្បីអនុវត្តច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រទាំងពីរសម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌតម្រូវដាក់ពាក្យ សុំ ត្រូវបានពិភាក្សាដូចខាងក្រោម។ សរុបមក បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងពេញចិត្ត ចំពោះគំរូមជ្រមុជដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ ដោយសារតែវាមានភាពសមស្រប ទៅនឹង៖ (1) ការប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញនៃកម្មវិធី/ភាគីអនុញ្ញាតដែលមានស្រាប់។ (2) ការផ្តល់ ទិន្នន័យគម្រោងនិងព័ត៌មានចាំបាច់ជាទម្រង់ដែលល្អបំផុត ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការត្រួតពិនិត្យ របស់ទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតទៅលើពាក្យសុំ និងការបញ្ជូនពង្រឹងលក្ខខណ្ឌលិខិតអនុញ្ញាត។ និង (3) ការ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងគោលនយោបាយនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំលិខិត អនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត ដោយគ្មានភាពយឺតយ៉ាវផ្នែកច្បាប់។ តាមទស្សនៈផ្នែករដ្ឋ បាល គំរូមក៏នឹងកាន់តែងាយបង្កើតនិងអនុវត្ត ដូច្នេះក៏ធានាកាន់តែខ្លាំងថានឹងបំពេញតាមកាល វេលា កំណត់នីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់កម្មវិធីកំណត់ទីតាំងនិងអនុញ្ញាតថ្មី។ ពង្រឹងសំណើគម្រោងរបស់បុគ្គលិក គឺត្រូវប្រើគំរូមដែលចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2026 ហើយពិចារណានៅពេលក្រោយថាតើត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់ គំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ដែរឬទេ។

បញ្ហាជម្រមួយដែលអាចកើតមាននៃគំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់គឺបណ្តាល មកពីលទ្ធផលសម្រេចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតម្រូវឱ្យបង្កើតឡើង ពោលគឺលិខិតអនុញ្ញាតរួម ដែល គេ បានកំណត់ថាជា "សមាសធាតុរួមផ្សំនៃលិខិតអនុញ្ញាត ការយល់ព្រម ឬការអនុញ្ញាតនីមួយៗ ដែលអាចនឹងចាំបាច់" ។ ខ្លឹមសារនៃបញ្ហាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្រ តម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រម ឬការអនុញ្ញាតនីមួយៗ ជំនួសឱ្យ ការយល់ព្រម ឬលិខិតអនុញ្ញាតទាំងឡាយដែលជាធម្មតាចេញដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផ្សេង ទៀតដែលមានយុត្តាធិការ។ ការដាក់បញ្ចូលការយល់ព្រមនីមួយៗនៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រ (ឬនៅក្នុងលិខិត អនុញ្ញាតរួមនាពេលអនាគត) ក៏ជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនេះដោយទីភ្នាក់ងារដែល ជាធម្មតាមានយុត្តាធិការលើបញ្ហានេះ។¹⁶ ពាក្យសុំដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ អាច បង្ហាញថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែវាព្រឹត្តមានដែលប្រមូលបានពីឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កម្មវិធី អនុញ្ញាតមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតការអនុវត្តឡើងវិញដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លាំងទៅនឹងលិខិតអនុញ្ញាត ដែលមានស្រាប់របស់ទីភ្នាក់ងារទាំងនោះនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

តារាងទី១៖ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃគំរូសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំ

គំរូ	គុណសម្បត្តិ	គុណវិបត្តិ
គំរូម	• ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតដែលមាន	• ត្រូវការផ្តល់ការណែនាំជាក់លាក់

ញឹកញយក ផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ "បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់" ដែលបង្កើតនូវបណ្តុំលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំតែមួយ។ ទោះបីជាគណៈកម្មាធិការសេវា សាធារណៈរដ្ឋ Wisconsin មិនចេញសេចក្តី អនុម័តរួមជូនដល់ទីតាំងថាមពលដែលមានសិទ្ធិ ទទួលបានក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតស្តីពីវិធីសាស្ត្រ "បង្កើតឡើងក្នុងគោល បំណងជាក់លាក់" សម្រាប់ លក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំដែលបែងចែកខុសគ្នាតាមប្រភេទទីតាំង គ្រឹះស្ថាន។

16 ច្បាប់នេះប្រគល់ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌលិខិតអនុញ្ញាតត្រឡប់ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអនុញ្ញាត។
ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 74

គំរូ	គុណសម្បត្តិ	គុណវិបត្តិ
	ស្រាប់ ប្រមូលព័ត៌មាន ចាំបាច់រួចរាល់សម្រាប់ការ ពិនិត្យនិងអនុម័ត។ ការតម្រូវ ឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំរួមបញ្ចូល ទម្រង់ ពាក្យសុំដែលមានស្រាប់សម្រាប់ លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋនិង មូលដ្ឋានដែលចាំបាច់ នឹងជួយឱ្យ ទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតពិនិត្យមើល ភាពពេញលេញ និងផ្តល់នូវសេចក្តីព្រាងលក្ខខណ្ឌ លិខិត អនុញ្ញាត។ សូមឱ្យមាន ការលុបបំបាត់ព័ត៌មានឥត បានការក៏ដោយ ក៏ដំណើរការ សិក្សាស្វែងយល់សម្រាប់ អ្នកដាក់ពាក្យសុំគម្រោងអាច នឹងមាន រយៈពេលខ្លីជាងមុនដែរ ។ • ពឹងផ្អែកលើវិធាន លិខិតបទដ្ឋាន និងកម្មវិធីអនុញ្ញាតដែលមានពី មុនរបស់រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន។ • ធានាថាលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំ ទីតាំង CEIF នៅតែមានព័ត៌មានថ្មីៗ ខណៈ ដែលលក្ខខណ្ឌ តម្រូវលិខិតអនុញ្ញាត ថ្នាក់ រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានមានការវិវត្តប្រែ ប្រួល។ • អាចជួយជៀសវាងការសម្រេចចិត្ត លើពាក្យសុំរួមដែលមិន "ពេញលេញ"។ • មានប្រសិទ្ធភាពផ្នែក រដ្ឋបាលក្នុងការ បង្កើត បើប្រៀបធៀបទៅនឹង "ពាក្យសុំ ដែលបង្កើតឡើងក្នុង គោលបំណង ជាក់លាក់"។	ដើម្បីកាត់បន្ថយព័ត៌មានស្ថានដែល ចាំបាច់ត្រូវបំពេញក្នុងពាក្យសុំលិខិត អនុញ្ញាត ច្រើនលើសពីមួយ។ • ក្រមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ប្រហែលជាត្រូវដោះស្រាយ បង្ហាញ លក្ខខណ្ឌផ្ទុយគ្នារវាងពាក្យសុំ លិខិតអនុញ្ញាត ផ្សេងៗ។ • អ្នកដាក់ពាក្យអាចនឹងគិតថាដំណើរ ការនៃការផ្តល់ពាក្យសុំលិខិត អនុញ្ញាតទាំងអស់ ដែលតម្រូវ ចាំបាច់ផ្សេងទៀតជាទម្រង់ដែល អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យធម្មតាណាមួយ បានតម្រូវឱ្យមាននោះក៏ ជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរ។
គំរូដែលបង្កើត ឡើងក្នុង គោលបំណង ជាក់លាក់	• បង្កើតបណ្តុំលក្ខខណ្ឌ តម្រូវពាក្យសុំ CEIF តែមួយដែល បង្កើតឡើងដើម្បី ប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចាំ បាច់ ដើម្បីបំពេញរាល់ លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្លូវច្បាប់នៃលិខិត អនុញ្ញាតនីមួយៗ ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការ អនុម័តរួមរបស់ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។ • តម្រូវជាធម្មតា ឱ្យលុបបំបាត់/កាត់បន្ថយ លក្ខខណ្ឌតម្រូវស្ថាន និងដោះ	• តម្រូវឱ្យមានធនធានច្រើន និងទីភ្នាក់ងារនិងចំណេះជំនាញខាង ពិគ្រោះយោលផ្សេងៗជាច្រើន ដើម្បីសំយោគពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាត (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ A) លក្ខខណ្ឌ តម្រូវលិខិតបទដ្ឋាន និងកម្មវិធីជា ច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នា ទៅក្នុងសំណុំលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំ CEIF តែមួយ ដែលនឹង ដំណើរការសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យទាំង អស់, អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការ អនុវត្តទាន់ពេលវេលានូវ លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់បម្រែបម្រួល

គំរូ	គុណសម្បត្តិ	គុណវិបត្តិ
	ស្រាយបញ្ហាភាពផ្ទុយគ្នាដែលអាចកើតមានរវាងពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ និងពាក្យសុំថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ផ្តល់ឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលស្របគ្នា។	អាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ - អ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ (និងភាគីពាក់ព័ន្ធ) អាចគិតថាមិនធ្លាប់ស្គាល់ពាក្យសុំនេះ ឬពាក្យសុំនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះផលប្រយោជន៍និងតម្រូវការជាក់លាក់របស់ពួកគេ តិចតួចជាងពាក្យសុំដែលមានស្រាប់ដែលកំពុងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រួចហើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំគម្រោងក៏នឹងត្រូវសិក្សាអំពីបណ្តាលក្នុងខណ្ឌតម្រូវថ្មីនេះផងដែរ។ - ការបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពាក្យសុំដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ និងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋនឹងមូលដ្ឋានមានការវិវត្តប្រែប្រួល។ - ការសម្រេចចិត្តលើការអនុម័តនិងតម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធ្វើការញែកព័ត៌មានពាក្យសុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ត្រឡប់ទៅជាលិខិតអនុញ្ញាតនីមួយៗដាច់ដោយឡែកវិញផ្អែកតាមនិយមន័យនៃលិខិតអនុញ្ញាតរួម និងការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារដែលមានយុត្តាធិការលើបញ្ហានេះ។ នេះនឹងបង្កើតការងារបន្ថែម និងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

B. ស្តង់ដារប្រើប្រាស់ក្នុងពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB

មកទល់ពេលនេះ លក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបានរួមបញ្ចូលឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីស្តង់ដារអនុលោមតាមលិខិតបទដ្ឋានជាតិលេខជាក់លាក់ ដែលកំណត់ព្រំដែនផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬផលប៉ះពាល់ប្រភេទផ្សេងទៀត "ស្របតាមច្បាប់"។¹⁷ ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងជាទូទៅពឹងផ្អែកលើស្តង់ដារលិខិតបទដ្ឋានដែលបង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន ឬស្ថាប័នកំណត់ស្តង់ដារដែលបានទទួលស្គាល់។ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ណែនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឱ្យបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលគ្របគ្រងការកំណត់ទីតាំង និងការអនុញ្ញាតឱ្យទីតាំង LCEIF និង SCEIF ដែលរួមមាន "បណ្តា

¹⁷ មានលិខិតបទដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB មួយចំនួនដែលកំណត់មូលដ្ឋានគោលជាតិលេខជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍ ស្តង់ដារអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតដែនកំណត់ជាក់លាក់នៃការបំភាយផ្សែងពលសម្រាប់ទីតាំងរោងចក្រផលិតថាមពលហ្វូស៊ីលដែលសន្មតថាម្ចាស់សំណើបានបញ្ចូល "លក្ខណៈនៃការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា បរិស្ថានទំនើបបំផុត"។ ក្រុមបញ្ញត្តិរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (CMR) មាត្រា 980 ផ្នែក 12.01(1)(e). លិខិតបទដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងស្តុកទុកឧស្ម័នធម្មជាតិរាវក្នុងរដ្ឋ ក៏មានដែនកំណត់ជាតិលេខជាក់លាក់ និងស្តង់ដារទាក់ទងនឹងជំហានដំបូងនៃការកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ទីតាំងទាំងនេះ។ ក្រុម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 10.00.

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសុខភាពមូលដ្ឋាន បរិស្ថាន និងសង្គមផ្សេងទៀតដែលអនុវត្តចំពោះបញ្ហានៃលិខិតអនុញ្ញាត។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T(b) ផ្នែក 69U(b) និងផ្នែក 69V(b)។

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 រួមបញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតដែលនឹងបង្កើត ស្តង់ដារ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 និងពាក្យសុំដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ឧទាហរណ៍ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ និងបរិស្ថាន ("EEA") មានភារកិច្ចបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភាពសមស្របនៃទីតាំង ដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថាននៃទីតាំងគម្រោងរបស់ CEIF ដែលរួមមានឋានានុក្រមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដើម្បីជៀសវាង កាត់បន្ថយ និងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការកំណត់ទីតាំងគ្រឹះស្ថានទាំង នេះ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងតម្រូវឱ្យបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ការអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភាពសមស្របនៃទីតាំង។ ការិយាល័យ EEA នៃ ការិយាល័យ យុត្តិធម៌និងសមធម៌បរិស្ថាន នឹងបង្កើតស្តង់ដារនិងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អ្នក ដាក់ពាក្យសុំដែលធ្វើការវិភាគផលប៉ះពាល់រួម ជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋានដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ ពិពោលនោះតទៅដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងដែលអនុវត្តស្តង់ដារនិងគោលការណ៍ណែនាំទាំង នេះ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T នាយកដ្ឋាន DOER មានភារកិច្ចបង្កើតស្តង់ដារ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងទីតាំង និងការអនុញ្ញាតគម្រោងរបស់ SCEIF ដែលក្នុងករណី ខ្លះអាចនាំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការវិនិច្ឆ័យ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 25A ផ្នែក 21, ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69W។

ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបង្កើតពាក្យសុំ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចជ្រើសរើសផ្តល់នូវភាពជាក់លាក់កាន់តែខ្លាំងទាក់ទងនឹង សុខភាព សុវត្ថិភាព បរិស្ថាន និងសង្គមផ្សេងទៀត ដែលអនុវត្តចំពោះបញ្ហានៃលិខិតអនុញ្ញាត។ លើសពីនេះ ពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង អាចបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំទូទៅ ឬវិធីសាស្ត្រលម្អិតបន្ថែមទៀត ដើម្បីឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សានិងវិភាគប្រភេទផ្សេងៗ ដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន។ ពិតមែនតែអ្នកដូចនេះដែលបានស្តង់ដារនិងមូលដ្ឋានរបស់បទប្បញ្ញត្តិលម្អិតទាំងនេះដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងពាក្យសុំការកំណត់ទីតាំងនិងការអនុញ្ញាតយ៉ាងណាក្តី ក៏ការណ៍នេះនឹងបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ពាក្យសុំ EFSB 2.0 ។

យើងស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់ថាមានភាពសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់ដំណើរការបង្កើតពាក្យសុំនោះដែរឬទេ ដើម្បីឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ស្តង់ដារផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព សុវត្ថិភាព បរិស្ថានជាក់លាក់ និងសង្គមផលប៉ះពាល់គម្រោងផ្សេងទៀត ឬកំណត់ខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវស្តង់ដារមានស្រាប់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ស្រាប់។ ដោយឡែក យើងក៏សូមស្វាគមន៍មតិយោបល់ផងដែរថាតើដំណើរការបង្កើតពាក្យសុំគួរតែបង្កើតនីតិវិធីវិភាគ វិធីសាស្ត្រ ឬអភិក្រមសម្រាប់កំណត់ការអនុលោមតាមគម្រោងដែលបានស្នើឡើងជាមួយនឹងស្តង់ដារសុខភាព សុវត្ថិភាព បរិស្ថាន ឬស្តង់ដារផលប៉ះពាល់គម្រោងផ្សេងទៀតដែរឬទេ។ បើដូច្នេះមែន តើនីតិវិធី វិធីសាស្ត្រ និងអភិក្រមទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានដែរទេ ឬក៏គ្រាន់តែជាការណែនាំទេ?

C. ការកែលម្អផ្នែក "វិសាលភាពទូលំទូលាយ" នៃពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីខ្លឹមសារនៃផ្នែកពាក្យសុំនីមួយៗ រួមទាំងលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីៗពីច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីរាយនាមផ្នែកពាក្យសុំសំខាន់ៗ ក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ក្រុមប្រឹក្សា EFSB ដំបូងក្នុងការធ្វើផ្នែកទាំងនោះឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ៖

- ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង ទីតាំង និងតំបន់ជុំវិញ៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB មានបំណងបង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលធ្វើឱ្យព័ត៌មានគម្រោងមូលដ្ឋាន បរិការណ៍ និងការពិតដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្តល់នៅក្នុងផ្នែកដំបូងនៃពាក្យសុំរបស់ទីតាំង CEIF ។ ធ្វើដូច្នេះអាចនឹងនាំឱ្យមានមានទម្រង់បែបទស្តង់ដារតាមប្រភេទទីតាំង CEIF (ឧ. ការបញ្ចូលនិងចែកចាយ ការបង្កើត ការផ្ទុកថាមពល)។

- ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន និងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍៖ ទីតាំង EFSB និងនាយកដ្ឋាន DPU កំពុងរួមគ្នាបង្កើតបណ្តុំស្តង់ដារនៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់មុនដាក់ពាក្យសុំ និងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ដែលបានតម្រូវតាមច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ ពាក្យស្នើសុំរបស់ទីតាំង CEIF នឹងរួមបញ្ចូលសេចក្តីសង្ខេប ឬសេចក្តីអធិប្បាយខ្លីៗទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់សកម្មភាពមុនដាក់ពាក្យសុំ។ (សូមមើលពង្រាងសំណើគម្រោងរបស់បុគ្គលិក ការពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកពង្រាងសំណើគម្រោង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម)
- តម្រូវការគម្រោង និងអត្ថប្រយោជន៍ថាមពល៖ សម្រាប់ទីតាំងរោងចក្របញ្ជូននិងចែកចាយថាមពល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានបំណងបង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលយោងការអនុវត្តដែលមានស្រាប់សម្រាប់បង្ហាញពីតម្រូវការគម្រោងដែលបានបង្កើតឡើងតាមរយៈករណីពិមុនមករបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។ ការអនុវត្តទាំងនេះរួមមានការពិពណ៌នា៖ (1) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពលដែលពាក់ព័ន្ធ (2) វិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើសម្រាប់ការវាយតម្លៃភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ (រួមទាំងការព្យាករណ៍បន្ត) និង (3) ថាតើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ត្រូវគ្នានឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្រោមស្ថានភាពពេលវេលាមានតម្រូវការថាមពលខ្ពស់ និងស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលព្យាករណ៍ដ៏វែងឬអត់។
- ការពិពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ថាមពល៖ ច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យពាក្យសុំរបស់ LCEG និង LCES រួមបញ្ចូលនូវ "ការពិពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ ថាមពល" (មើល ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 69T(d)(i))។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងរៀបរាប់លម្អិតអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ គួរតែផ្តល់ដើម្បីចងក្រងឯកសារ "អត្ថប្រយោជន៍ថាមពល" ។
- ជម្រើសជំនួសគម្រោង៖ សម្រាប់ទីតាំងបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងមានបំណងបង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំដែលផ្អែកតាមការសម្រេចចិត្តពីមុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB សម្រាប់ការវាយតម្លៃជម្រើសគម្រោង។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលបានស្នើសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ក៏នឹងបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតអំពីការណែនាំរបស់ច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងវិភាគទៅលើគ្រឿងបញ្ជូនចរន្តកម្រិតខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនចរន្តកម្រិតខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាពង្រឹងបណ្តាញថាមពលអគ្គិសនី និងជម្រើសដែលឥតប្រើខ្សែ។
- ការជ្រើសរើសផ្លូវ និងការជ្រើសរើសទីតាំង៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងកែលម្អ ការអនុវត្តការដាក់ពិន្ទុវាយតម្លៃជាតួលេខរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការជ្រើសរើសផ្លូវនិង ទីតាំងដោយការដាក់បញ្ជូននូវឧត្តមានវត្ថុនៅក្នុងលិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំ ហើយរួមបញ្ចូលធាតុថ្មីមួយចំនួន ដូចជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភាពសមស្របនៃទីតាំងនាពេលខាងមុខរបស់ការិយាល័យ EEA និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការវិភាគផលប៉ះពាល់ ("CIA") ដែលកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការិយាល័យ EEA នៃការិយាល័យ "ប្រឹក្សាយុត្តិធម៌និងសមធម៌បរិស្ថាន" ("OEJE") បុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដោយមានការពិគ្រោះ យោបល់ជាមួយទីភ្នាក់ងារនិងការិយាល័យ EEA។
- ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងមានបំណងបង្កើតបណ្តុំស្តង់ដារនៃប្រភេទផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់ CEIF ទាំងអស់។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំទំនងជានឹងបែងចែកវិសាលភាពនៃការវិភាគដែលតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់ប្រភេទផលប៉ះពាល់នីមួយៗតាមប្រភេទនៃទីតាំងគ្រឹះស្ថានដែលបានស្នើឡើង (ឧ. ការស្តុកទុក ការបញ្ជូនថាមពលព្រះអាទិត្យ ខ្យល់)។ ផ្នែកនេះអាចរួមបញ្ចូលស្តង់ដារជាក់លាក់ និងវិធីសាស្ត្រវិភាគ ដូចបានពិពណ៌នាខាងលើ។
- ការវិភាគផលប៉ះពាល់រួម ពាក្យសុំនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់ CIA សម្រាប់ទីតាំង គ្រឹះស្ថានដែលបានស្នើឡើងទាំងអស់ ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងស្តង់ដារ និងការណែនាំពីការិយាល័យ

EEA OEJE និងលិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំនាពេលខាងមុខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាលើប្រធានបទនេះ។

- គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងមានបំណងបង្កើត លិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តដែលបានណែនាំសម្រាប់ការវិភាគការអនុលោមតាមគម្រោងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត។
- សំណើសុំលើកលែងការកំណត់តំបន់៖ ច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចលើកលែងការកំណត់តំបន់របស់នាយកដ្ឋាន DPU ទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB និងបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិទទួលបានរបស់ខ្លួនដោយកំណត់ "សាធារណៈសេរីភាពសាធារណៈ" យ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីរួមបញ្ចូលនូវទីតាំងថាមពលនិងម្ចាស់សំណើជាច្រើនទៀត។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 នឹងដោះស្រាយប្រភេទព័ត៌មានដែល ត្រូវការ ចាំបាច់សម្រាប់សំណើលើកលែងការកំណត់តំបន់ ជាតើបានស្វែងរកដោយខ្លួនឯង ឬ ដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមដែរឬអត់។ ស្វែងរកត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់លើកលែងការកំណត់តំបន់ក៏ទូលំទូលាយ ហើយព័ត៌មានដែលចាំបាច់គឺស្រដៀងគ្នាភាគច្រើនទៅនឹងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីសាងសង់ករណីណាមួយ។
- ការរៀបចំ និងការដាក់បញ្ចូលវិធីអនុវត្តភាពទូទៅនៃគម្រោង៖ ក្រុមប្រឹក្សា EFSB កំពុងពិចារណារួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតម្រូវដើម្បីឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំបំពេញបន្ថែមសម្ភារៈឯកសារពាក្យសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយនឹងវិធីអនុវត្តបំពេញអំពីគម្រោង (5-10 នាទី)។ ការណែនាំនឹងបញ្ជាក់អំពីប្រភេទព័ត៌មានជាក់ស្តែង ពាក្យសម្តីបែបអព្យាក្រឹត ក្រាហ្វិក និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិធីអនុវត្ត ដែលនឹងជួយដល់សមាជិកសាធារណៈដែលចាប់អារម្មណ៍ ចង់ទទួលបានការយល់ដឹងអំពីគម្រោងនេះ ដោយជៀសវាងការបញ្ចេញសំឡេង "ការតស៊ូមតិបែបទីផ្សារ" សម្រាប់គម្រោងដែលបានស្នើឡើង។ វិធីអនុវត្តនឹងពាក្យសុំ ជារូប ភាពបង្ហាញ (ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ (National Grid) សម្រាប់គម្រោងបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពល អាចទស្សនាបាននៅលើ <https://shorturl.at/Uj7OI>, និង
- មុខងារពិសេសសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ ដោយអនុលោមតាមគោលបំណងនៃការចូលរួមជាសាធារណៈ និងការចូលរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB លិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំអំពីការដាក់ពាក្យសុំ ផែនការចូលប្រើភាសានិងដោះស្រាយបញ្ហាទម្រង់ឯកសារនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអំណោយផលដល់តម្រូវការបកប្រែភាសាជាឯកសារ និងការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងការអនុលោមតាមច្បាប់ជនពិការភាព ("ADA") ។ ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីវិធីដែលទម្រង់ពាក្យសុំនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វិភាគបែបបញ្ញានិម្មិត ("AI") ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងការចូលរួមជាសាធារណៈ ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃដំណើរការទាំងមូល។

D. ការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីអនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69W

ដូចបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69W អាចនាំឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ធ្វើការវិនិច្ឆ័យករណីនានាសម្រាប់ទីតាំងថាមពលដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតកំណត់ទីតាំង LCEIF របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង។ ការវិនិច្ឆ័យជាថ្មីពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នឹងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់នាយកដ្ឋាន DOER សម្រាប់ការប្រគល់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅកាន់អាជ្ញាធរចេញលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់ក្រុង។ ក្រោមការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងអាចនឹងពឹងផ្អែកលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមដែលបានដាក់ជូនពីមុន ហើយមិនតម្រូវឱ្យម្ចាស់សំណើរៀបចំ និងដាក់សំណើបន្ថែមនោះទេ។ ដើម្បីធានាមានរបបបញ្ចូលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋាន DOER។

E. តម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ពាក្យសុំដែលគ្របដណ្តប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវខាងលើទាំងអស់ ទំនងជាមានលក្ខណៈលម្អិតខ្លាំង។ ពាក្យសុំដែលមានស្រាប់មានប្រវែងរាប់រយទំព័ររួចហើយ ដោយមានឯកសារភ្ជាប់គាំទ្ររាប់សិប។

ខ្លឹមសារនៃឯកសារតម្កល់មួយចំនួននឹងត្រូវការផែនទីមានពណ៌ច្បាស់ល្អ រូបភាព ក្រាហ្វ ទិន្នន័យជំនួយ និងឯកសារជាសំឡេងឬរូបភាពផ្សេងៗទៀត។ ដោយមើលឃើញពីទំហំសក្តានុពលនៃឯកសារ តម្កល់នេះ និងការកើនឡើង¹⁸ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវឱ្យប្រព័ន្ធឯកសារតម្កល់មានភាពអំណោយផលដល់ ការបញ្ជូន ការចូលប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង គួរឱ្យទុកចិត្តបានពិសេសណាស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទីភ្នាក់ងារអនុញ្ញាត និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។¹⁹ នាយកដ្ឋានកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលមាន ស្រាប់របស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗ នេះ ប៉ុន្តែប្រហែលជានៅមិនមានមុខងារ ចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 នៅឡើយទេ។ មុខងារពិសេស នៃការដាក់ឯកសារដ៏មានសក្តានុពលមួយចំនួនដែល អាចបំពេញតម្រូវការឯកសារអេឡិចត្រូនិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ឱ្យបានល្អប្រសើរ ត្រូវបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។

បន្ទប់ឯកសាររបស់នាយកដ្ឋាន DPU (<https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber>) គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកមូលដ្ឋានទិន្នន័យសាធារណៈ និងបណ្តាសារសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល EFSB និងនាយកដ្ឋាន DPU នៃគម្រោងពិមុខនិងបច្ចុប្បន្នដែលបានរៀបចំនៅក្នុងសំណុំឯកសារ សំណុំរៀង។ សំណុំឯកសារទាំងនេះអាចស្វែងរកតាមលេខ វិស័យ កាលបរិច្ឆេទដាក់ឯកសារ និងលំដាប់កាលប្បវត្តិពិចារណាសំបុត្រ (ប្រសិនបើដាក់ក្នុងរយៈពេល 20 ខែមុន)។ បន្ទប់ឯកសារដែលបានកែលម្អកំពុងស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍដើម្បីជំនួសប្រព័ន្ធបន្ទប់ឯកសារបច្ចុប្បន្ន និង បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ 2025។ សំខាន់បំផុត ប្រព័ន្ធថ្មីអាចស្វែងរកបានតាមរយៈពាក្យគន្លឹះ និងអាចផ្ទុកទំហំឯកសារនីមួយៗបានធំជាងមុន (ឥឡូវនេះផ្ទុករហូតដល់ទំហំ 300 មេកាបៃ)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទប់ឯកសារថ្មីនៅតែពឹងផ្អែកលើបុគ្គលិករដ្ឋបាលរបស់ទីភ្នាក់ងារដើម្បី អាប័ន្យដល់ឯកសារបញ្ជូនដោយដៃនៅក្នុងបណ្តុំឯកសារ និងបញ្ចូលព័ត៌មានសម្រាប់ចន្លោះបំពេញ ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

យើងបានសង្កេតឃើញទីភ្នាក់ងាររដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត និងនៅកន្លែងផ្សេងទៀត ដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការបង្ហាញឯកសារដោយផ្ទាល់ទៅ ក្នុងវិបធានបន្ទប់ឯកសារអេឡិចត្រូនិកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះ។ ការអនុវត្តបែបនេះអាចកាត់ បន្ថយការទាមទារលើពេលវេលារបស់បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ដែលនៅពេលនេះបាន ចំណាយពេលច្រើនលើការបង្ហាញឯកសារនេះដោយដៃ។ យ៉ាងហោចណាស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំណត់ទីតាំងចង់កែប្រែប្រព័ន្ធឯកសារបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីឱ្យមតិសាធារណៈជាច្រើននៅក្នុងបណ្តុំឯកសារ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ត្រូវបានដាក់ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បន្ទប់ឯកសារ ហើយតម្រូវ ឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែករដ្ឋបាលតិចតួចបំផុត។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ក៏ចាប់ អារម្មណ៍ចង់ពិចារណាទៅលើការផ្លាស់ប្តូរបន្ថែម ឬក៏អាចទៅលើប្រព័ន្ធថ្មីទាំងមូល ដើម្បីសម្រេចបាននូវ មុខងារ និងប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើង។

តាមទស្សនៈរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលជាធម្មតានឹងទទួលបានពាក្យសុំ លិខិតអនុញ្ញាត និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះដើម្បីបញ្ចូលប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពួកគេប្រើ អាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ដែល ជាអង្គភាពទទួល និងដំណើរការពាក្យសុំ។ ដំណើរការពាក្យសុំថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹង ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាតម្រូវការរបស់ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចបន្តអនុវត្តមុខងារ សំខាន់ៗដូចជា ការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមភាព ដែលនៅតែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ទីភ្នាក់ងារ

18 សូមមើលរបាយការណ៍ CEISP ស្តីពីការកើនឡើងដែលបានរំពឹងទុកនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី ដែលត្រូវការការអនុញ្ញាត ដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅអាកាសធាតុតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋ។ <https://www.mass.gov/doc/recommendations-to-governor-maura-healey-on-clean-energy-infrastructure-siting-and-permitting-reform/download>.

19 ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បង្កើតនិងថែរក្សា ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង ដែលនឹងផ្តល់ទីតាំងមួយសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន នៅលើ ពាក្យសុំ។ ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 8 ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងដំបូងអាចមាននៅទីនេះ៖ <https://www.mass.gov/info-details/efsb-permitting-dashboard>.

ដែលមានយុត្តាធិការ នៅពេលចេញលិខិតអនុញ្ញាតរួមបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB។ លើសពីនេះទៀត ទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជូនដំណឹងភ្លាមៗ ដើម្បីជូនដំណឹង ដល់ពួកគេនៅពេលដែលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ហើយ ទីភ្នាក់ងារតម្រូវឱ្យពិនិត្យឡើងវិញ ដើម្បីផ្តល់សេចក្តីថ្លែងបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែលបាន ណែនាំ។ ក៏មានតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតក្នុងការ វាយតម្លៃថាតើពាក្យសុំដែលបានដាក់ស្នើមានលក្ខណៈពេញលេញ និងមានដំណើរការសម្របសម្រួល ទាន់ពេលវេលា មានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធផលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះ។

F. ការកំណត់ភាពពេញលេញនៃពាក្យសុំ

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB សម្រេចថាតើ ពាក្យសុំមានភាពពេញលេញហើយឬនៅ ប៉ុន្តែមិនបានចែងថាតើភាព "ពេញលេញ" នោះមាន ន័យដូចម្តេចទេ ដូច្នេះហើយទើប ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងត្រូវតែធ្វើការកំណត់និយមន័យ។ ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការប្តេជ្ញាចិត្តនេះចំពោះពេលវេលានៃការត្រួតពិនិត្យនិងអភិវឌ្ឍគម្រោង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់ និងជៀសវាងសង្គមដែលមិនច្បាស់ លាស់ ឬមានភាពអត់ច្បាស់នាមតិខ្លាំងពេក ដែលបង្ហាញចេញនាក់ណែនាំម្តងលិខិតបទដ្ឋាននៃដំណើរ ការកំណត់ទីតាំងនិងការអនុញ្ញាតនេះ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងផ្តល់និយមន័យនៃពាក្យសុំ "ពេញ លេញ" ដូចខាងក្រោម៖

"ពាក្យសុំដែលអនុលោមគួរឱ្យកត់សម្គាល់និងជាសារវន្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវព័ត៌មាន ទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងលក្ខន្តិក លិខិតបទដ្ឋាន និងគោលនយោបាយ ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវពាក្យសុំរបស់ CEIF ដោយក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលកំណត់ទីតាំង។ ការសម្រេចនេះត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយមន្ត្រី វិនិច្ឆ័យសេចក្តី ហើយមិនត្រូវប្តឹងកវ៉ាឡើយ។"

និយមន័យដែលបានស្នើទទួលស្គាល់ថា មានហានិភ័យច្រើនប្រឈមនឹងភាពយឺតយ៉ាវផ្នែកនីតិវិធី ប្រសិនបើស្តង់ដារនៃភាពពេញលេញត្រូវបានព្យាករណ៍លើ "ភាពល្អឥតខ្ចោះ" ពោលគឺ មិនត្រូវការការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម ឬការស្វែងរកការពិតបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលនៃនីតិវិធី បង្ហាញភស្តុតាងជាបន្តបន្ទាប់។ ជាទូទៅ ពាក្យសុំត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖ (i) មានការពិពណ៌នាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញអំពីទីកន្លែង ទីតាំង និងតំបន់ជុំវិញ។ (ii) មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការបំពេញទាំងស្រុង តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវមុនដាក់ពាក្យសុំ។ (iii) មានរាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំទាំងអស់ រួមទាំងព័ត៌មាន គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យទីភ្នាក់ងារដឹងនិងមូលដ្ឋានផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលក្ខខណ្ឌលិខិតអនុញ្ញាតដែល បានណែនាំ។ និង (iv) ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបង្កើតលទ្ធផល ស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់។ ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដារ នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងសង្កត់ធ្ងន់លើការពិចារណាជាក់លាក់មួយចំនួនដែលជាផ្នែកមួយ នៃការសម្រេចចិត្តនេះ៖

- ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែកំណត់ លិខិតអនុញ្ញាត ការអនុញ្ញាត និងការអនុម័តថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ តំបន់ និងថ្នាក់រដ្ឋដែលនឹងចាំបាច់ក្នុងការសាងសង់ និងដំណើរការទីតាំងគ្រឹះស្ថានដែលបាន ស្នើឡើង ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងមិនចេញលិខិតអនុញ្ញាតរួមទេ ។²⁰ រាល់សំណួរទាក់ទងនឹងភាពអាចអនុវត្តទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវលិខិតអនុញ្ញាត និងព័ត៌មាន ដែលបានរំពឹងទុកដោយទីភ្នាក់ងារទាំងនោះ ត្រូវតែដោះស្រាយដោយម្ចាស់សំណើជា មួយទីភ្នាក់ងារអនុញ្ញាត មុនពេលដាក់ពាក្យសុំ។

20 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងក៏នឹងត្រូវបង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវការដែលនឹងអនុវត្ត ប្រសិនបើអ្នកដាក់ ពាក្យសុំមិនបានកំណត់លិខិតអនុញ្ញាតដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់ខ្លួន។ ទីភ្នាក់ ងារណាមួយដែលជាធម្មតាមានយុត្តាធិការទាក់ទងនឹងលិខិតអនុញ្ញាតដែលមិនបានរួមបញ្ចូល នេះ គួរតែអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយមិនគិតពីពេលវេលាដែលរកឃើញការមិនបានរួមបញ្ចូលនោះទេ។ បទប្បញ្ញត្តិដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងទៀតក៏អាចចាំបាច់ផងដែរ។

- ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែបង្ហាញពីភាពខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ព័ត៌មានដែលជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទៅទីភ្នាក់ងារថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់រដ្ឋនីមួយៗសម្រាប់លិខិតអនុញ្ញាតការអនុញ្ញាត និងការអនុម័ត។ ព័ត៌មានស្តីពី ឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលផ្ទុយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលិខិតអនុញ្ញាតដែលបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងពាក្យសុំ ត្រូវកំណត់យ៉ាងច្បាស់ បានផ្ទៀងផ្ទាត់យោង (តាមការចាំបាច់) និងដំណោះស្រាយដែលបានស្នើឡើងទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលផ្ទុយគ្នាដែលបានផ្តល់ជូននោះ ដោយមានការបកស្រាយពន្យល់គ្រប់គ្រាន់។²¹
- ពាក្យសុំត្រូវតែរួមបញ្ចូលឯកសារគាំទ្រ ឯកសារការងារ គំរូ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងសិទ្ធិអំណាចដែលបានលើកឡើង ត្រូវតែទទួលបានក្នុងកម្រិតលម្អិត និងជាទម្រង់បែបបទដែលបានកំណត់ដោយលិខិតបទដ្ឋាននិងការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង។ និង
- អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែបំពេញ និងបញ្ជាក់ "តារាងត្រួតពិនិត្យភាពពេញលេញ" ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។

IV. សំណើសុំមតិយោបល់

បុគ្គលិកស្នើសុំមតិយោបល់លើខ្លឹមសារណាមួយនៅក្នុងពង្រឹងសំណើគម្រោង ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងក្រោម។

1. បុគ្គលិកស្នើឱ្យប្រើកម្រិតសម្រាប់ពាក្យសុំដែលបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ 2026 ហើយពិចារណាថា តើត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់គំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ដែរឬអត់? តើក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB គួរតែមានគម្រោងប្រើប្រាស់កម្រិតក្នុងរយៈពេលវែង ឬផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ការបង្កើតគំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?
2. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតពាក្យសុំមួយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2026 តាមរយៈគំរូដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់សម្រាប់ទីតាំងគ្រឹះស្ថានប្រភេទផ្សេងទៀត សូមផ្តល់យោបល់លើអត្ថប្រយោជន៍នៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក្យសុំរបស់ ទីតាំងបញ្ជូនចរន្តខ្នាតធំនិង ទីតាំងរាងចក្រផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលដែលបានចេញនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងពង្រឹងលិខិតបទដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយការិយាល័យថាមពលអគ្គិសនីទីក្រុងញូវយ៉ក។
3. ដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យដែលអាចមានទៅលើទីតាំង SCEIF ពិសោធន៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ក្រោមមធ្យោបាយលិខិតបទដ្ឋានជាក់លាក់ និងការអភិវឌ្ឍរបស់នាយកដ្ឋាន DOER ទៅលើសង់ដារកំណត់ទីតាំងនិងពាក្យសុំសម្រាប់ទីតាំងគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ តើអ្វីជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការកែតម្រូវតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB និងនាយកដ្ឋាន DOER នីមួយៗឱ្យសមស្របតាមសម្រាប់ទីតាំងគ្រឹះស្ថានទាំងនេះ?
4. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិកថ្មី ឬបានកែសម្រួលកម្មវិធីកត់សម្គាល់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 សូមពណ៌នាអំពីលក្ខណៈពិសេស និងមុខងារដែលសំខាន់បំផុត។
5. ដោយសារការកើនឡើងដែលបានរំពឹងទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 ខ្លឹមសារប្រធានបទទូលំទូលាយនៃសំណុំរឿងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ការចូលរួម

²¹ ក្នុងការដោះស្រាយភាពផ្ទុយគ្នារវាងកម្មវិធីលិខិតអនុញ្ញាត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB អាចបង្កើតការណែនាំដែលបង្កប់ឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលកំណត់តឹងរឹងបំផុតលើកលែងតែមានភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងគោលបំណងច្បាប់លក្ខន្តិក ឬលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារនៅក្នុងឯកសារដាក់ពាក្យសុំ។

ជាសាធារណៈកាន់តែច្រើន និងតួនាទីវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ថ្មី តើសមាសធាតុអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់នៅក្នុងវេទិកាមុខវិធីឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែល បានកែប្រែ?

6. តើពាក្យសុំគ្របបញ្ជាក់ស្តង់ដារជាតិលេខជាក់លាក់ និងវិធីសាស្ត្រវិភាគសម្រាប់ធ្វើការវិភាគ សំឡេង ការវិភាគប្រែក្លងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ការវិភាគផលប៉ះពាល់ទេសភាពទីតាំង និងការ សិក្សាចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែរឬទេ?
7. តាមរយៈតួនាទីវិនិច្ឆ័យសាឡើងវិញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB 2.0 អនុលោមតាមផ្នែក 69W តើក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងអាចធានាបានដូចម្តេចថា (បន្ទាប់ពីបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ជាលើកដំបូងសម្រាប់គោលបំណងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ) កំណត់ត្រាដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវកស្ថតាងនិងនីតិវិធី?
8. តើកង្វល់ឬអនុសាសន៍អ្វីទៀតដែលអ្នកមានដើម្បីណែនាំការអភិវឌ្ឍពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល EFSB?

V. ឧបសម្ព័ន្ធ

A. ឧបសម្ព័ន្ធ "A" ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលិខិតអនុញ្ញាតការកំណត់ទីតាំងសំខាន់ៗសម្រាប់
ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាត

ដូចបានពន្យល់ខាងលើ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 បង្កើតដំណើរការផ្តល់លិខិត
អនុញ្ញាតរួមថ្មី ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នឹងផ្តល់ការអនុម័តចាំបាច់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់តំបន់
និងថ្នាក់រដ្ឋជូនដល់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ("LCIEF") ហើយក្នុងស្ថានភាព
មួយចំនួន លិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់រដ្ឋ និង/លិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទីតាំង
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ("LCEIF") ។ ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើអាចនឹងមានរួមបញ្ចូល
លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតរួមរបស់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បុគ្គលិកបានពិនិត្យមើលករណីវិញ្ញាបនបត្រក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB
និងឯកសារផ្សេងៗ ការអនុញ្ញាតទាំងនោះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងទី 1 ខាងក្រោម។ តារាងទី 1
មិនរួមបញ្ចូលបញ្ជីទាំងស្រុងនៃរាល់លិខិតអនុញ្ញាតដែលអាចមានទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែគូសបញ្ជាក់ពី
លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែលបុគ្គលិករំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB
អាចរួមបញ្ចូលជាមួយលិខិតអនុញ្ញាតរួមរបស់ខ្លួន។

តារាង 1. លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺតម្រូវឱ្យមានជាទូទៅសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងថាមពល។

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិ និង/ឬលិខិត បទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
លិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ			
ក្រុមប្រឹក្សាធនធានបុរាណ វិទ្យាក្រោមទឹកនៃ រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសិក្សាស្វែងយល់ ការជីកកកាយ ឬការប្រើប្រាស់ ពិសេសសម្រាប់ធនធានបុរាណវិទ្យា ក្រោមទឹក។	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 6 ផ្នែក 179-180, ក្រម CMR មាត្រា 312 ផ្នែក 2.00	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលម្ចាស់សំណើ ស្វែងរកការសិក្សាអង្កេតធនធានបុរាណ វត្ថុវិទ្យាក្រោមទឹកដែលមានសក្តានុពល ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើផែនការគម្រោង និង ក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានអាចនឹង ប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងដែលគេស្គាល់។
នាយកដ្ឋានអភិរក្សនិងការ កម្សាន្តរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (MassDCR)	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យចូលសាងសង់ ប្រើប្រាស់ផ្លូវ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម រយៈពេលខ្លី	ក្រម CMR មាត្រា 302 ផ្នែក 12.00៖	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំង គ្រឹះស្ថាននៅក្នុងបរិវេណ ប៉ះពាល់ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់លើ អចលនទ្រព្យរបស់នាយកដ្ឋាន DCR ឬនៅក្នុងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្លូវរបស់ នាយកដ្ឋាន DCR (ឧទាហរណ៍ ខ្សែបញ្ជូន ចរន្តដែលលាតសន្ធឹង ឬស្របផ្លូវ ហាយវេ ការឧងតាមទិសដៅនៅ ក្រោមផ្លូវហាយវេ)។

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
នាយកដ្ឋានការពារបរិស្ថានរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត (MassDEP)	វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពទឹកផ្នែក 401 នៃច្បាប់	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 21 ផ្នែក 26-53, ក្រម CMR មាត្រា 314 ផ្នែក 9.00, ច្បាប់ទឹកស្អាត (ក្រម USC មាត្រា 33 ផ្នែក 1251 និងផ្នែកបន្តបន្ទាប់), ក្រម CFR មាត្រា 40 ផ្នែក 121	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញចោលនូវសារធាតុដែលបានបូម ការបូមឬសកម្មភាពបោះចោលសារធាតុដែលបានបូមនៅក្នុងដែនទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ដែលតម្រូវឱ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬលិខិតពិសោធន៍ ហើយដែលស្ថិតក្រោមការបញ្ជាក់គុណភាពទឹករបស់រដ្ឋ អនុលោមតាមក្រម USC មាត្រា 33 ផ្នែក 1251 ។ ធានាថាសកម្មភាពបញ្ចេញចោលដែលបានអនុញ្ញាតដោយសហព័ន្ធ ត្រូវអនុលោមតាមស្តង់ដារគុណភាពទឹករបស់រដ្ឋ។ ផ្នែក 401 វិញ្ញាបនបត្រគុណភាពទឹកក៏តម្រូវឱ្យមានផងដែរសម្រាប់ការបញ្ចេញចោលផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ លិខិតអនុញ្ញាត NPDES និងអាជ្ញាប័ណ្ណវារីអគ្គិសនីដែលចេញដោយ FERC) ។
MassDEP	ជំពូកទី 91 អាជ្ញាប័ណ្ណផ្លូវទឹក។	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 91, ក្រម CMR មាត្រា 310 ផ្នែក 9.00	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ការចាក់បំពេញ ឬការបូមខ្សាច់នៅតំបន់ទឹកជោរ ស្រះទឹកជំរុញ និងទន្លេនិងស្ទឹងដែលគ្មានទឹកជំរោរ។
MassDEP	ការអនុម័តផែនការបញ្ចេញផ្សែងក្នុងអាកាសលម្អិតចុងក្រោយនិងលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចេញផ្សែងក្នុងអាកាសផ្សេងទៀត	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 111 ផ្នែក 142A-142M, (សម្រាប់ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់) ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 21N, ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 30 ផ្នែក 62-62L ក្រម CMR មាត្រា 310 ផ្នែក 7.00 ច្បាប់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធរបស់សហព័ន្ធ (ក្រម USC មាត្រា 42	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំភាយឧស្ម័នក្នុងបរិយាកាសនៅពេលប្រតិបត្តិការ។ លិខិតអនុញ្ញាតជាតិលាក់ ពឹងផ្អែកលើប្រភេទនិងកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នដែលរំពឹងទុក និងស្ថានភាពខ្យល់អាកាសតាមមូលដ្ឋាន។

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
		ផ្នែក 7401 និង ផ្នែកបន្តបន្ទាប់), ផែនការអនុវត្តរបស់រដ្ឋ (ក្រម CFR មាត្រា 40 ផ្នែកទី 51)	
MassDEP	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចេញទឹកក្រោមដី (ទូទៅ និងដាច់ដោយឡែក)	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 21 ផ្នែក 27 & 43, លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចេញទឹកក្រោមដី: ក្រម CMR មាត្រា 314 ផ្នែក 5.00, លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទឹកដែលបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម: ក្រម CMR មាត្រា 314 ផ្នែក 20.00, នីតិវិធីអនុញ្ញាត: ក្រម CMR មាត្រា 314 ផ្នែក 2.00:	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីទីតាំងគ្រឹះស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញទឹកខ្ទក់ដែលបានប្រើប្រាស់ខាងផ្នែកអនាម័យ ឬផ្នែកឧស្សាហកម្មទៅលើដី (ឧទាហរណ៍ សកម្មភាពបង្ហូរទឹកសំខាន់ៗ)
MassDEP	ការដាក់ជំនួសសេចក្តីបង្គាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌ	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 131 ផ្នែក 40 (ច្បាប់ការពារតំបន់ដីសើម), ក្រម CMR មាត្រា 310 ផ្នែក 10.00	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីម្ចាស់សំណើប្តឹងតវ៉ាលើការសម្រេចចិត្តលើតំបន់ដីសើមតាមមូលដ្ឋានទៅកាន់ការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់នាយកដ្ឋាន MassDEP។
MassDEP	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តក្រោយការបិទបញ្ចប់ការដ្ឋាន	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 111 ផ្នែក 150A និងក្រម CMR មាត្រា 310 ផ្នែក 19.000	តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កន្លែងចាក់សំណល់ក្រោយពេលបិទបញ្ចប់ការដ្ឋាន ដើម្បីធានាថាគម្រោងនឹងមិនបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សុខភាពសាធារណៈ សុវត្ថិភាព ឬបរិស្ថាន។ នឹងមិនធ្វើឱ្យខូចដល់សុចរិតភាពនៃគម្របការពារកន្លែងចាក់សំណល់ការទប់ស្កាត់ ការគ្រប់គ្រង ឬប្រព័ន្ធគ្រួតពិនិត្យឡើយ។ ផ្តល់ការថែទាំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកជនន់ទឹកភ្លៀងរបស់គម្របការពារកន្លែងចាក់សំណល់។

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់យានយន្ត និងមិនសម្រាប់យានយន្ត	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 81 ផ្នែក 21, ក្រម CMR មាត្រា 700 ផ្នែក 13.00	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីទីតាំងគ្រឹះស្ថាននៅក្នុងបរិវេណ ប៉ះពាល់ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នៅក្នុងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្លូវរបស់នាយកដ្ឋាន DCR (ឧទាហរណ៍ ខ្សែបញ្ជូនចរន្តដែលលាតសន្ធឹង ឬស្របផ្លូវហាយវេយ៍ ការខ្វែងតាមទិសដៅនៅក្រោមផ្លូវហាយវេយ៍)។
នាយកដ្ឋាននេសាទនិងល្បែងកម្សាន្ត (DFG)	ច្បាប់ស្តីពីអំបូរសត្វជិតផុតពីការបាត់បង់ ("MESA") ការត្រួតពិនិត្យគម្រោងលិខិតសម្រេច លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ការអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រង	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 131A, ក្រម CMR មាត្រា 321 ផ្នែក 10.00	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីទីតាំងគ្រឹះស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងទីជម្រកពពួកសត្វដែលរដ្ឋបានចុះបញ្ជី។ ការត្រួតពិនិត្យគម្រោង MESA អាចកើតឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតសម្រាប់តំបន់ដីសើម ឬដាច់ដោយឡែក អាស្រ័យលើគម្រោងនោះ។ ²² ក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរនូវសមាសធាតុទីជម្រកអំបូរសត្វព្រៃកម្រនៅតំបន់ដីសើមនៅក្នុងច្បាប់ការពារតំបន់ដីសើម។
ភ្នាក់ងារពន្ធដារអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនាយកដ្ឋានសេវាពន្ធដារអភិវឌ្ឍន៍ (DFS)	លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ផ្ទះស្តុកខ្ពស់ផុតពីដី និងលិខិតអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 148 ផ្នែក 37, ក្រម CMR មាត្រា 502 ផ្នែក 5.00	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីទីតាំងគ្រឹះស្ថានមានអាងស្តុកខ្ពស់ផុតពីលើដីដែលមានចំណុះជាង 10,000 ហ្គាឡុង និងទុកវត្តមានផ្សេងទៀតក្រៅពីទឹក
លិខិតអនុញ្ញាតកម្រិតតំបន់			
គណៈកម្មាធិការតំបន់ Cape Cod	ការអភិវឌ្ឍការអនុម័តផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់	ច្បាប់គណៈកម្មាធិការតំបន់ Cape Cod (ច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 1989 ជំពូក 716, វិសោធន៍ច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 1990 ជំពូក 2, វិសោធន៍កម្មច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2014 ជំពូក 259)	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីទីតាំងគ្រឹះស្ថានមានលើសពីកម្រិតគោលនៃផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការតំបន់ Cape Cod។ ធានាថាការអភិវឌ្ឍន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់មូលដ្ឋានជាច្រើនគឺស្របជាមួយនឹងឯកសារផែន

²² មុខងារច្បាប់ MESA របស់ផ្នែក DFW អាចជាកម្មវត្ថុនៃការដកចេញពីលិខិតអនុញ្ញាតរួម ដោយផ្អែកលើបទប្បញ្ញត្តិប្រគល់សិទ្ធិ គ្រប់គ្រងដល់សហព័ន្ធ។ មើលច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 52

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
គណៈកម្មការចំការទំពាំងបាយជូរតំបន់កោះ Martha (“MVC”)	ការអភិវឌ្ឍការអនុម័តផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់	ច្បាប់គណៈកម្មការចំការទំពាំងបាយជូរតំបន់កោះ Martha (ច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 1977 ជំពូក 831)	ការសំខាន់ៗ រួមទាំង "ផែនការគោលនយោបាយថ្នាក់តំបន់" របស់គណៈកម្មការតំបន់ Cape Cod ផងដែរ។ ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ MVC ពិនិត្យឡើងវិញនូវការអភិវឌ្ឍដែលមានទំហំធំ ឬមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់លើតំបន់ជុំវិញរបស់ពួកគេ ដែលពួកគេអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងច្រើនលើសពីមួយ។ គម្រោងនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា ការអភិវឌ្ឍដែលមានផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ (DRI)។ នៅពេលដែលបានចាត់ថ្នាក់ជាផ្លូវការថាជា DRI គម្រោងត្រូវតែបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការ MVC មុនពេលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអាចចេញលិខិតអនុញ្ញាតដែលចាំបាច់ ឬចាត់វិធានការណាមួយ។
លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរធនធានទឹករដ្ឋម៉ាសាឈូសេត	ផ្នែក 8(m)	ច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 1984 ជំពូក 372 ផ្នែក 8(m)	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានមានពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងការសាងសង់ ការជីកកាយ ឬស្លូតកាត់ទីតាំងដែលមានសិទ្ធិស្លូតកាត់ ឬផលប្រយោជន៍អចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយ MWRA ។
លិខិតការអនុញ្ញាតកម្រិតមូលដ្ឋាន			

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
គណៈកម្មការអភិរក្សថ្នាក់មូលដ្ឋាន	សេចក្តីបង្គាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌនៃតំបន់ដីសើម	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 131 ផ្នែក 40 (ច្បាប់ការពារតំបន់ដីសើម), ក្រម CMR មាត្រា 310 ផ្នែក 10.00, បទប្បញ្ញត្តិការពារតំបន់ដីសើមក្នុងមូលដ្ឋាន	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដីសើមដែលត្រូវបានការពារ និងតំបន់ទ្រទ្រង់របស់ពួកគេ។
នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម/អគារ/អធិការកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋាន	ការអនុម័តរបស់អធិការកិច្ចសំណង់អគារ (ឧ. លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់អគារ លិខិតអនុញ្ញាតរុះរើ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់គ្រឹះអគារ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចូលកាន់កាប់)	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 143 ផ្នែក 3-3A, ក្រមអគាររដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (ក្រម CMR មាត្រា 780), ក្រមសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យលម្អិតរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (ក្រម CMR មាត្រា 527 ផ្នែក 1.00). ²³	តម្រូវឱ្យធានាថាទីតាំងគ្រឹះស្ថាននោះអនុលោមតាមក្រមច្បាប់អគាររបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (ដែលរួមបញ្ចូលស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិភ័យ និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត) និងការប្រែប្រួលតាមមូលដ្ឋានណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ដាក់កំណត់មណ្ឌលប្រតិសាស្ត្រ) ចំពោះអគារ ឬរចនាសម្ព័ន្ធអណាមួយដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងស្រុង ឬផ្នែកខ្លះឡើយ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម អ្នកត្រួតពិនិត្យអគារថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវធានានូវអនុលោមភាពតាមក្រមសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យលម្អិតរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិតដែលជាធាតុផ្សំមួយនៃការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់។
ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំផែនការ/កំណត់តំបន់ (ការអនុម័តចុងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ្រើសរើសថ្នាក់មូលដ្ឋាន ឬក្រុមប្រឹក្សាក្រុង)	ការអនុម័តផែនការទីតាំង	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 9, ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 41 ផ្នែក 81A-81J ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 3	តម្រូវឱ្យមានជាសក្តានុពលដើម្បីធានាថាទីតាំងគ្រឹះស្ថានមួយអនុលោមតាមការកំណត់តំបន់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន លិខិតបទដ្ឋានប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងគោលបំណងផែនការសហគមន៍។ អ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនងជានឹងស្នើសុំការអនុគ្រោះ ពីការពិនិត្យមើលផែនការទីតាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាន

²³ ក្រម CMR មាត្រា 527 ផ្នែក 1.00 រួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលអចល័ត (រួមទាំងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល-អ៊ីយ៉ុង)។ ក្រម CMR មាត្រា 527 ផ្នែក 1.00 រួមបញ្ចូលដោយស្តង់ដារយោង និងក្រមច្បាប់នានាជាច្រើនពិសោធន៍ការពារអគ្គិភ័យជាតិ (NFPA) រួមទាំង NFPA 855 ដែលបង្កើតស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ការដំឡើងត្រីមត្រូវប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលអចល័ត។

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
			ដោយស្នើសុំឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ចេញការណែនាំលើការកំណត់តំបន់ជាក់លាក់និងចម្រុះរួម។
ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំផែនការ/កំណត់តំបន់ (ការអនុម័តចុងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ្រើសរើសថ្នាក់មូលដ្ឋាន ឬក្រុមប្រឹក្សាក្រុង)	លិខិតអនុញ្ញាតពិសេស	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 9 (លើកលែងតែទីក្រុង Boston ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 1956 ជំពូក 665), បទប្បញ្ញត្តិមូលដ្ឋាន ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 3	តម្រូវឱ្យមានជាសក្តានុពលក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានមួយពឹងផ្អែកលើការកំណត់តំបន់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយគ្រាន់តែជា "ការប្រើប្រាស់" ដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ស្ថិតក្រោមលិខិតអនុញ្ញាតពិសេស។ អ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនងជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាការកំណត់តំបន់និងការប្រើប្រាស់ ដោយស្នើសុំការណែនាំលើកលែងឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ចេញការណែនាំលើការកំណត់តំបន់ចម្រុះរួមនិងជាក់លាក់ ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់តំបន់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងបណ្តឹងតវ៉ា	អញ្ញត្រកម្ម និងបណ្តឹងតវ៉ាការកំណត់តំបន់	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 9-17 (លើកលែងតែទីក្រុង Boston ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 1956 ជំពូក 665) ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40A ផ្នែក 3	តម្រូវឱ្យមានជាសក្តានុពលក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានមួយតម្រូវឱ្យមានការអនុគ្រោះ ពីស្តង់ដារអភិវឌ្ឍន៍ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិកំណត់តំបន់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងទំនងជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាការអនុគ្រោះលើការតំបន់តំបន់ដោយស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ឱ្យចេញនូវការណែនាំលើការដាក់តំបន់ជាក់លាក់និងចម្រុះរួម។
នាយកដ្ឋានសាធារណៈការឬវិស្វកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្ហូរ/ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធលូ	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 83 ផ្នែក 1	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានមួយអាចនឹងតភ្ជាប់ និង/ឬបង្ហូរទឹកទៅកាន់ប្រព័ន្ធលូដែលគ្រប់គ្រងក្នុងមូលដ្ឋាន (ឧ. ការបង្ហូរទឹកសំណង់ រចនាសម្ព័ន្ធដែលកាន់កាប់ផ្ទៃ) ។
នាយកដ្ឋានសាធារណៈការឬវិស្វកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបើកផ្លូវ/ជីកកាយ/ជីករណ្តៅ	លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបើកផ្លូវសម្រាប់សេវាសាធារណៈ៖ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 166 ផ្នែក 25, សវត្ថិភាពការជីកកាយនិងការជីករណ្តៅ	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីដែលការសាងសង់ទីតាំងគ្រឹះស្ថានមានជាប់ទាក់ទងនឹងការជីកកាយផ្លូវសាធារណៈ (ឧ. ផ្លូវថ្នល់ ចិញ្ចើមផ្លូវ)។ ធានាការសាងសង់គម្រោង៖ 1) ត្រូវបានសម្របសម្រួលជាមួយសេវាសវត្ថិ

ទីភ្នាក់ងារ	លិខិតអនុញ្ញាត	លក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ	ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ទីតាំង CEIF
		ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 82A ("ច្បាប់ Jackie"), ក្រម CMR មាត្រា 520 ផ្នែក 14.00	ភាព និងចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និង 2) អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសុវត្ថិភាព។
ក្រុមប្រឹក្សាជ្រើសរើសថ្នាក់មូលដ្ឋាន ឬក្រុមប្រឹក្សាក្រុង	ការផ្តល់ទីតាំង	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 166 ផ្នែក 22	តម្រូវឱ្យមានក្នុងករណីទីតាំងគ្រឹះស្ថានមានទីតាំងស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ផ្លូវសាធារណៈ។
ឆ្លើយតបដើមឈើក្នុងមូលដ្ឋាន និង/ឬក្រុមប្រឹក្សារៀបចំផែនការថ្នាក់មូលដ្ឋាន	លិខិតអនុញ្ញាតកាប់ដើមឈើចេញលិខិតអនុញ្ញាតរុះរើជញ្ជាំងថ្ម	ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 40 ផ្នែក 15C ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 87	តម្រូវឱ្យមានករណីដែលទីតាំងគ្រឹះស្ថានមួយកាប់ដើមឈើម្តុំសាធារណៈចេញដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវទេសភាពដែលបានកំណត់ និងរុះរើជញ្ជាំងថ្មមួយចំនួន។ ទំហំដើមឈើសម្រាប់តម្រូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតនេះគឺប្រែប្រួលទៅតាមលិខិតបទដ្ឋានថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ មានគោលបំណងការពារលក្ខណៈសោភ័ណភាពនៃផ្លូវដែលមានទេសភាព។